



SKLAD SÁLU
ROZVADEČ ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ, IP54, MIN 96 TL, 800x600x250

technologie GASTRO – 29,0kW
osvětlení – 1,5kW
ostatní – 6,0kW
<hr/>
Pi CELKEM – 36,5kW
soudobost – 0,8
Ps CELKEM – 29,2kW
I CELKEM – 42,2A

R1		NOVÝ ROZVÁDĚČ MÍSTNOST 1.06					
SPECIFIKACE							
TYP /ATYP	TPYOVY	VANA MAT. P.A./P/E	DVEŘE MAT. P.A./P/E	PROVEDENÍ NA POROCH			
KRYTÍ z/ø	IP55/IP20	ROZMĚR dle výrobce	PŘÍKODY	SPODEK	VÝKODY	180x/590d	
OBSAH							
H.L. VYNÍ	1x 6,3/3	RELE/STTK.	9x, 16A/1	JISTIČ	3x, 16B/1	3x, 6B/3	2x, 16B/3
PR. CH/JISY	11x 10/2/B	17x 16/2/B	3x, 16 A/B				
SP. JEDINITY	SVODIC PR.	3x, t1+t2	PŘÍSŮS.	šlitky	sorky	vývodky	
ZAKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE							
ODCHRANA NEŽIVÝ ČASTÍ PŘED NEBEZP. DOTYKEM							
PROUDOVÁ SOUSTAVA							
				AUTOMATICKYM ODPOL. OD ZDRGOJE			
				3-fáz. 50Hz, 23/400V, TN-C			
				3-fáz. PE, 50Hz, 23/400V, TN-S			
PŘECHOD TN-C -> TN-S				V ROZVÁDĚČI R1			
POZNAMKY							
osazeno 105 modulů prestor pro min 138 modulů xxx							

PROJEKTANT SPECIALISTA		HPP	
Pet. Odnoho		ing. Ľubor Janček	
IČO 620 10 093		Nomsasická 74, 507 43 Sobotka	
mimořádně		Křehovnědřevě	
STAVEBNÍ ÚŘAD		INVESTOR:	
Jiřin		MAŽEK ANCE:	
obec Batořov – Batořov 47, 506 01 Jiřin, IČ: 00578282		Stavební úpravy a přístavba společenského domu	
v obci Batořov – č.p. 62		v obci Batořov – č.p. 62	
OBŠAH VÝKRESU:		SILNOPROUD – SCHEMA RI	