



POSPX0078FWZ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 24.06.2024

Naše č.j.: POD/11212/2024

Spis. zn.: 923.3_19

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Jarmila Kovářová

Tel.: 596657347

E-mail: Jarmila.Kovarova@pod.cz

Datum: 04.07.2024

Rechtik Josef, Ing.

Hornopolská 12/131

70200 Ostrava 2

Stanovisko ke stavbě „Areál autobusy Hranečník, Přecherpání splaškové kanalizace na veřejný sběrač“

S žádostí o stanovisko nám byla předložena projektová dokumentace výše uvedené stavby, jejímž předmětem je vybudování kanalizační přípojky pro odvádění splaškových vod z areálu autobusů Hranečník do jednotné kanalizace města Ostravy a dále zrušení biologické ČOV splaškových vod a ČOV z mytí interiérů autobusů v areálu Dopravního podniku Ostrava, a.s. který se nachází v ul. Počáteční v k.ú. Slezská Ostrava. Stavbou kanalizační přípojky budou dotčeny parc.č. 4155/10, 4134/1 a 4130/3 a zrušením ČOV pak parc.č. 4130/3, 4134/4 všechny v k.ú. Slezská Ostrava.

Projektovaná kanalizační přípojka bude odvádět splaškové vod z areálu DPO do jednotné kanalizace DN600 města Ostravy, která prochází přímo areálem a je ukončena na ÚČOV Ostrava. Vzhledem ke konfiguraci terénu budou čerpány prostřednictvím stávající ČS u biologické ČOV a výtlačem napojeny do uvedené městské kanalizace. Po vybudování kanalizační přípojky bude zrušena biologická ČOV (Biofluid s kapacitou 120 EO), z níž jsou nyní vyčištěné vody vypouštěny do vodního toku Lučina (povoleno Rozhodnutím č.j. MSK147303/2020 ze dne 18.12.2020). Obsah ČOV bude vyčerpán, kal odvezen, jímka zůstane zachována pro zachyt dešťových vod, které budou následně použity pro mytí autobusů.

Dále bude zrušena ČOV pro mytí odpadních vod z mytí interiérů autobusů, znečištěné vody budou nově odváděny do ČOV (ALFA Classic-DA/500e) pro mytí karosérií, která je součástí myčky a z níž jsou odpadní vody rovněž vypouštěny do VT Lučina na základě výše uvedeného Rozhodnutí. Vyčištěné vody budou nově opětovně využívány pro mytí karosérií.

Odvádění srážkových vod z areálu dešťovou kanalizací do VT Lučina bude i nadále zachováno beze změn.

Předložený záměr stavby včetně nového nakládání s vodami bude realizován v povodí páteřního toku vodního útvaru ID_HOD_0670 „Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice, jehož celkový stav byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska správce povodí a dotčeného vodního toku Lučina nemáme k předmětnému záměru a novému nakládání s vodami připomínek a jeho realizace je možná.

Kvalita odpadních vod napojených do veřejné jednotné kanalizace města musí splňovat limity a požadavky dané Kanalizačním řádem města Ostravy a napojení odpadních vod do této kanalizace musí být projednáno s jejím správcem.

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data jeho vydání.

Ing. Lukáš P a v l a s
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací