


Název akce: Výstavba budovy zázemí pro řidiče a veřejných toalet – Dubina smyčka

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00, Ostrava, zastoupený ing. Martinem Chovancem, ředitelem technického úseku

3+N+PE' st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcí sítě, investorem a projektantem část stavební.
Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.
Přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

Cást: D.1.4.4 Elektroinstalace

Tento výkres byl nakreslen programem BRICSCAD V21 PRO Czech a EIPROCAD IC V 2.11

TPV PROVEDENÍ: Oceloplechový rozvaděč pod omítku, modulový, 6x24modulů
KRYTÍ: In=3x63A, IP30/20, třída ochrany I., 1 x plná dvířka, jednokřídle, II.
ROZMĚRY: šíře 575mm, výška 1015mm, hloubka 130mm, min.144 modulů
DĚLENÍ: Bez dělení, bílý oceloplech RAL 1036, výška 1,5m středem nad podlahou
NÁTĚR: Bílá RAL 1036
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): Shora, pod omítkou
VÝVODY: Shora, pod omítkou