

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 28.05.2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 35890/2024/OV/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 38847/2024/OV/HP
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.
TEL.: 595 138 144
E-MAIL: lucie.teichmannova@khsova.cz

DATUM: 10.06.2024

Peter Mark s.r.o.
Josefská 516/1
602 00 Brno-Město

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost pana Petra Marečka, jednatele společnosti Peter Mark s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno-Město, IČO: 07214481, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 08.12.2023, udělené Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757, ze dne 29.05.2024, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Výstavba budovy zázemí pro řidiče a veřejných toalet – Dubina smyčka“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby „Výstavba budovy zázemí pro řidiče a veřejných toalet – Dubina smyčka“

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti pana Petra Marečka, jednatele společnosti Peter Mark s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno-Město, IČO: 07214481, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 08.12.2023, udělené Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757, ze dne 29.05.2024, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Výstavba budovy zázemí pro řidiče a veřejných toalet – Dubina smyčka“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace pro společné řízení stavby (MARK VALA s.r.o., listopad 2020) řeší vybudování dvou objektů na parc. č. 110/129 a 110/135 v k. ú. Dubina u Ostravy. Jedná se o jednopodlažní objekt „A“, který bude sloužit jako zázemí pro řidiče a jednopodlažní objekt „B“, který bude sloužit jako

veřejné toalety. Stávající objekt z obytných kontejnerů, který sloužil jako zázemí pro řidiče bude demontován a odvezen.

Dispoziční řešení: objekt „A“ – dispečink, denní místnost (stůl, sedací nábytek, umyvadlo), zádveří, sanitární zařízení rozdělené dle pohlaví (záchod s předsíňkou a umyvadlem: ženy – 1 záchod, 1 umyvadlo; muži – 2 záchody, 1 pisoár, 1 umyvadlo), umývárna (1 záchod, 1 umyvadlo), technická místnost, chodba. Světla výška bude činit 2,83 m (denní místnost), 2,86 (sanitární zařízení), 2,97 m (dispečink).

Podlahy budou opatřené keramickou dlažbou. Stěny na sanitárním zařízení keramickým obkladem do výšky 2,20 m. V prostoru dispečinku se bude nacházet jedno trvalé pracoviště. V jeden okamžik se zde bude nacházet maximálně 8 zaměstnanců.

Větrání prostor bude přirozené otevíratelnými okny. Sanitární zařízení bude větráno nuceně podtlakově pomocí el. ventilátorů (odvod: objekt „A“ – sanitární zařízení muži 180 m³/hod., ženy 80 m³/hod., umývárna 80 m³/hod., technická místnost 50 m³/hod.), které budou vyvedené nad střechu objektu. Přívod vzduchu bude zajištěn z okolních prostor dveřními mřížkami.

Vytápění objektu „A“ bude zajištěno el. přímotopy. U všech výtokových kohoutů bude zajištěná tekoucí pitná a teplá voda (el. zásobníkový ohřívač).

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet denního a elektrického osvětlení. Denní osvětlení bude zajištěno okny, elektrické soustavou LED svítidel. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za 12 měsíců, obnova povrchů jedenkrát za 36 měsíců a výměna zdrojů individuálně. Světelně technický výpočet denního a elektrického osvětlení odpovídá požadavkům § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Dále bude provedena elektro přípojka, vodovodní přípojka, přípojka kanalizace splaškových vod a dešťových vod.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.

Bc. Zuzana Dočkalová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, 1 list – DS

1x KHS, oddělení HP, 1 list