

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

MARK VALA, s.r.o.

Josefská 516/1
 602 00 Brno - město

Vaše žádost ze dne, značka:
 15.10.2020

Naše značka:
 058200062
 (FM116/Š54/20)

Vyřizuje:
 Ing. Jan Šebelík

dne:
 20.10.2020

Věc: Výstavba budovy zázemí pro řidiče a veřejných toalet - Dubina smyčka

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrava - Dubina, smyčka u Plzeňské ul.
 Stavebník: Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 492/2, Ostrava
 Projektant: dtto adresát
 Č. zakázky: Datum: 8/2020

Předmětem předložené dokumentace je novostavba dvou budov na smyčce tramvajové tratveřejnost. Budova A je určena pro odpočinek řidičů, včet. WC a místnosti dispečera, v budově B budou toalety pro veřejnost. Posuzována je jen budova B, budova A není přístupná veřejnosti.

V budově B jsou navrženy toalety pro muže, ženy a samostatná kabina bezbariérového WC. Toalety jsou přístupné z venkovního prostoru.

Vstup do bezbariérové kabiny je v úrovni chodníku, vstupní dveře šířky 900 mm se otevírají směrem ven. Rozměr kabiny je 2200/2150 mm, kabina je určena pro použití s pomocí asistenta. V kabině je navrženo, v souladu s vyhláškou, umývadlo menších rozměrů

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.


K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.**

Proti vydání společného povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
 KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
 ODBORNÝ KONZULTANT


Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant
 Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 02 Frýdek-Místek
 604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

21.10.2020