



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Spisová značka: OM2162/2026/505

Číslo jednací: OM16719/26/462

Zadavatel: Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Název zakázky:

DODÁVKA A MONTÁŽ DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY – KYJOV

veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“)

Druh zadávacího řízení (§3 ZZVZ):	zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky (§24 ZZVZ):	podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky (§14 ZZVZ):	veřejná zakázka na dodávky

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

A) Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.02.2026:

1. Jelikož se jedná o veřejné nabíjecí stanice, musí stanice splňovat veřejnou vyhlášku ČMI č. 0111-OOP-C100-26. (Měřidla a měřicí systémy dobíjecích stanic), kde měřicí části stanice/celá stanice podléhají nezpřístupnění a jsou zaplombovány

- Je vyžadováno, aby komponenty pro běžnou servisní činnost (jistice, vypínač, proudové chrániče + test tlačítko, přepěťová ochrana) byly mimo tuto zaplombovanou část tak aby při každém vypnutí/zapnutí těchto komponent nemuselo dojít k odstranění plomby a novému zapečetění certifikovanou osobou nebo výrobcem?

2. Je součástí instalace požadována i výchozí revize nabíjecí stanice nebo revizi provede dodavatel elektrických prací a přípojky.

Dodatečná informace zadávací dokumentace k žádosti ze dne 16.02.2026:

ad 1) Přípojka bude provedena vlastníkem veřejné infrastruktury (společnost EG.D), se kterou je již uzavřena smlouva. Její část končí PRIS pilířem. Dodavatel zajišťuje napojení tohoto PRIS pilíře přes skříň měření včetně napojení a instalace dobíjecí stanice. Součástí dodávky jsou také všechny nutné revize, stavební práce, výkopové práce a úprava parkovacích míst, případně zřízení nových parkovacích míst včetně dopravního značení.

ad 2) Ano, součástí instalace jsou požadovány veškeré potřebné revize na provedené instalace a rozvody.



B) Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.02.2026:

Dobrý den,

chtěl bych se dotázat ohledně technické specifikace nabíjecích stanice.

1) Nepřetržitý provoz nabíjecí stanice při venkovních teplotách v minimálním rozsahu - 30°C až +50°C - je možné nabídnout nižší provozní teploty? Uvedené teploty odpovídají spíše teplotě skladování než nepřetržitého provozu. Většina nabíjecích stanic splňující vaše požadavky má provozní teploty od -25 °C do +40 °C. Je tato hodnota akceptovatelná nebo ne?

2) Jak jsou řešeny poplatky za správu nabíjecích stanic? Nemají být součástí nabídky nebo mají být započítány do ceny? Případně jak velký časový interval započítat do ceny? (Provoz cloudového úložiště, vyúčtování plateb, atp.)

Předem děkuji za odpověď.

Dodatečná informace zadávací dokumentace k žádosti ze dne 17.02.2026:

ad 1) Akceptovatelná je hodnota v rozsahu dle zadávacích podmínek od -30 do +50 °C.

ad 2) Správní poplatky požadujeme uvádět samostatně (jako samostatnou položku), a to na dobu udržitelnosti projektu (5 let).

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5841> a ve webové aplikaci JOSEPHINE na doméně <https://josephine.proebiz.com>.

V Kyjově dne 17.02.2026

Bc. Eva Julínková
oddělení právní