



- LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
- Nové podzemní vedení VO CYKY-J 4x16 v chrániče Ø63/52 + zemnicí páspek FeZn30x4 na dně výkopu
 - Nové podzemní vedení VO CYKY-J 4x16 v chrániče Ø63/52 jako záložní propoj - na jedné straně ve stožáru nezapojeno
 - Stávající podzemní vedení VO
- NOVÉ NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO PRO OSVĚTLENÍ OBYTNÉ ZÓNY
- Stožár: Nový silniční stožár VO, výška 6,0 m nad vetknutím do země, bezpatcový, tříslupňový, oboustranný žárový zinek, bez výložníku, výška světelného bodu 6,0 m
- Svítidlo: Silniční LED svítidlo, 30W/4650lm, 2700K
- NOVÉ NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ
- Stožár: stožár v=6m - model pro nasvětlení přechodů, tříslupňový, oboustranný žárový zinkovaný, bezpatcový, rovný, délky 2,0 m
- Výložník: Asymetrické svítidlo pro nasvětlení přechodů
- Svítidlo: Zdroj LED 90W/11700lm, 4000K

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodná soustava NN: 3PEN- 400V, 50Hz, TN-C

Instalace ve stožáru: INPE- 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

- živé části: izolací u příslušných a kabelů krytém svítidla a svorkovnice
- neživé části: izolací u předmětů třídy II automatickým odpojením od zdroje

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV				SOUDRÁDNICOVÝ SYSTÉM JTSC	
Sídlo společnosti: (Přirovnání 293, 788 42 Právníkova IČ: 00000000, ZČ: 00000000) Korespondenční adresa: Jabloň 168, 789 01 Zábřeh info@grafdesign.cz, DS technika				<div>I T R A F F I C D E S I G N I</div>	
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f					
OBJEDNATEL: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f				<div>Říha Karel</div>	
VYPRACOVAL: Robert Kovář		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha			
AKCE: Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh					
ČÁST: D.2 SO 400 Veřejné osvětlení					
PRÍLOHA: Situace veřejného osvětlení část 2				C. PRÍLOHY: D.2.3	
STUPEŇ: RDS		DATUM: 01/2026	MĚRÍTKO: 1:250	FORMÁT: 10 x A4	