



Posouzení denního a sdruženého osvětlení pro školy dle ČSN 73 0580-3 a ČSN 36 0020

POŽADOVANÁ HRANICE PRO VYHOVUJÍCÍ DENNÍ OSVĚTLENÍ
UČEBNY VÍCEÚČELOVÉ A KMENOVÉ, PRACOVNY, PRACOVNÍ
KOUTY, POSLUCHÁRNÍ, VÍCEÚČELOVÉ PROSTORY, DRUŽINY
A KABINETY, PRACOVNY VYUČUJÍCÍCH, KANCELÁŘE:

třída zrakové činnosti - IV
Emin = 1,5 %

POŽADOVANÁ HRANICE PRO VYHOVUJÍCÍ SDRUŽENÉ
OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ:

třída zrakové činnosti - IV
Emin = 0,5 %



Vyhovující denní osvětlení dle ČSN 73 0580-3



Vyhovující pro sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020

AUTOR NÁVRHU: Pavel Klus			
HL. ING. PROJEKTU: Ing. Vladimír Hořelka			
ZOD. PROJEKTANT: David Klimša			
VYPRACOVAL: Ing. Vojta Petřík			
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			
MÍSTO:	ZŠ Bohumínská, Bohumínská 1082, Ostrava	Č. ZAK.:	20211117217
AKCE:	Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II ZŠ Bohumínská – Školní porad. pracoviště	DATUM:	11/2021
		STUPEŇ:	DSP
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - osvětlení	MĚŘITKO: 1:100 (A4)	Č. VÝKRESU: D.1.4.4.2.1