

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„PD – Areál tramvaje Moravská Ostrava – Rekonstrukce střešního pláště“

Ev. č. zak. SVZ-09-26-PŘ-Ko

poptávkové řízení je vypsáno jako sektorová zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 05. 03. 2026):

prosíme o vysvětlení:

- 1) Potřeba vypracování PENB - zda je potřeba ho vypracovávat v případě, že by skladba střechy splňovala doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a pokud by byl PENB vyžadován, tak zda mají k danému objektu dokumentaci a potřebné informace, dle kterých je možno daný PENB vypracovat?
- 2) Statické výpočty - co je tím myšleno? Posuzování nosných konstrukcí, nebo kotvení a stabilizace nových vrstev apod.?

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 06. 03. 2026)

Ad 1)

V rámci předmětu plnění této veřejné zakázky není požadováno zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Dodavatel je však povinen při návrhu řešení respektovat platné právní předpisy a technické normy vztahující se k tepelně-technickým vlastnostem konstrukcí tak, aby navržené řešení splňovalo požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.

Ad 2)

Statické posouzení je požadováno v rozsahu nezbytném pro ověření, že navržené řešení nebude mít negativní vliv na stávající konstrukci objektu. Jedná se zejména o posouzení zatížení konstrukce novými vrstvami střešního pláště a případného kotvení či stabilizace těchto vrstev.

Informace dodavatelům

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele:
<https://profil.y.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 06. 03. 2026

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu
oddělení veřejné zakázky