SITUACE VO
M 1:250





LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

stav	návrh	
		KANALIZACE
		VODOVOD
		PLYNOVOD
		DISTRIB. ROZVOD VN–VZDUŠNÝ
		DISTRIB. ROZVOD VN–ZEMNÍ
		DISTRIB. ROZVOD NN–VZDUŠNÝ
		DISTRIB. ROZVOD NN–ZEMNÍ
		ROZVOD VO–ZEMNÍ
		SDĚLOVACÍ KABELY
		HRANICE PARCEL–DLE KN

LEGENDA OBJEKTŮ:

stav	návrh	
1		RODINNÉ DOMY
	.14	OZNAČENÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ STAVBOU
		NOVÝ STOŽÁR VO + NOVÉ SVÍTIDLO

LEGENDA SVÍTIDEL

S1-S5 – SVÍTIDLO Lamberga KIRA 12M C30-0850-L1 32 W

POZNÁMKA

Poloha podzemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných správců inženýrských sítí. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vytyčení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor před zahájením stavby.

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PDV 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
- A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3. Doplňková ochrana proudovými chrániči

411.3 Ochrana při poruše
- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ

VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKT.	KRESLIL:	VED.PROJEKCE	NELL PROJEKT s. r. o. Kvítková 3687 760 01 Zlín
Ing.Iva Svačinová	Ing. Karel Kuchař	Ing.Iva Svačinová	Zuzana Kuchařová	

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	KAT. ÚZEMÍ: BRUNTÁL - MĚSTO	FORMÁT	10xA4
STAVEBNÍK:MĚSTO BRUNTÁL		DATUM	6/2024
AKCE: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. BROTHÁNKOVA		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZK. ČÍSLO	
OBSAH: SITUACE VO		MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.f.