

Spisová značka: MUHO 3805/2026 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 20714/2026 OP

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 ...
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 30.03.2026

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1,

k podlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek

Identifikační údaje veřejné zakázky

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Hranice mezi ZOO a sportovištěm U Červených domků, Hodonín**

Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: ...

Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 3805/2026 OP**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní režim**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Zjednodušené podlimitní řízení**

Seznam použitých zkratk:

VZ - Veřejná zakázka

ZD - Zadávací dokumentace

ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
podáváme Vám dodatečnou informaci ZD.

1. Dotazy dodavatelů

A) Dotazy dodavatele ze dne 25.03.2026

- Ocelová konstrukce tribuny má být zinkovaná. Dle našeho názoru je třeba konstrukce šroubovaná, aby se dala pozinkovat a spoje musí odpovídat statickému posouzení. Můžete, prosím, doplnit výpis materiálu?
- V PD je řešeno přivařování podpůrné konstrukce na pororošty, ta by měla být dle našeho názoru také šroubovaná. Podpůrná konstrukce pod rošty není nijak srozumitelně řešena. Můžete upřesnit?
- Prosíme upřesnit provedení střešních TR plechů – přesahy, odvod vody.

B) Dotazy dodavatele ze dne 30.03.2026

Žádáme o doplnění o informace, jaký druh lomového kamene a frakce má být naceněn do gabionového oplocení. Dále žádáme o informaci, zda se bude jednat o skládané nebo sypané kamení.

2. Dodatečná informace č. 1 ZD:

A) K dotazům ze dne 25.03.2026

- Ocelová konstrukce svařovaná zinkovaná je standardní proveditelná. Výpis materiálu je součástí výkazu výměr, část "Tribuna – ocelová konstrukce, schodiště, opláštění", pol. č. 1.
- V PD je uvedena dimenze profilů podkonstrukcí.
- Střešní trapézové plechy budou kladeny s přesahem min. 1 vlna. Přesah plechu přes fasádu je v PD uvažován 100 mm, dešťová voda bude stékat volně do přílehlého nezpevněného terénu. Zadavatel poskytuje nový Soupis prací, dodávek a služeb (Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb_Hranice mezi ZOO a sportovištěm U ČD), ve kterém došlo k úpravě výměry plechu (Část "1.03 - Tribuna – ocelová konstrukce, schodiště, opláštění", pol. 3).

B) K dotazům ze dne 30.03.2026

- Kamenivo skládané.
- Druh kameniva bude odsouhlasen na základě předloženého vzorku v rámci autorského dozoru.
- Frakce a barevnost dle referenční fotografie.
- Předpoklad: frakce 63/125 a 125/250, pískovec

C) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek:

Nové znění dle dodatečné informace č. 1 ZD:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **15.04.2026 v 12:00:00 hodin**

Datum a čas otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 15.04.2026 od 12:00 hodin, a bude provedeno elektronicky. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Přílohy:

Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb_Hranice mezi ZOO a sportovištěm U ČD

Příloha č. 2 DI č. 1_Referenční fotografie

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://josephine.proebiz.com/cs/tender/75405/summary>

MgA. Petr Drábek
Administrace veřejných zakázek
Odbor právní