

Spisová značka: MUHO 4087/2026 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 21429/2026 OP

Vyřizuje: Ing. Romana Poláčková
Tel.: +420 518 316 454
E-mail: polackova.romana@muhodonin.cz
Datum: 01.04.2026

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 5

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

BD PASTELKY – VÝMĚNA DVEŘÍ

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Bc. Jiří Mráka, vedoucí odboru majetkového
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: Ing. Romana Poláčková

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 8/2025, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **BD PASTELKY – VÝMĚNA DVEŘÍ**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **160/ID75642**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 4087/2026 OP**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **VZMR**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: **VZMR**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme vysvětlení a doplnění ZD.

Dodatečná informace č. 5 ZD:

1. Dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele ze dne 01.04.2026

Dobrý den, v technické specifikaci uvádíte obrázek s typem kování. Toto kování nelze dát do bezpečnostních dveří. Můžeme navrhnout jiné vhodné pro bezpečnostní dveře?

A další dotaz je ohledně atypických rozměrů. Naceníme dveře dle uvedených rozměrů v tabulce. Pokud se po zaměření zjistí, že se jedná o atypické dveře, bude navýšení ceny řešeno dodatkem?

2. Dodatečná informace č. 5 ZD:

K dotazu ze dne 01.04.2026

Zadavatel požaduje dodávku dveří, tak jak je uvedeno v Technické specifikaci (příloha č. 1 DI č. 3) a v Soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 ZD). Zadavatel poskytuje informaci, že dodané kování musí být tvarově podobné a deklarováno pro použití na protipožární dveře dne EN 1906.

K tomu zadavatel dodává, že o žádné atypické rozměry dveří se nejedná, jsou požadovány dveře standardních rozměrů (viz příloha č. 1 ZD).

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Dodatečná informace č. 5 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

Ing. Romana Poláčková
Odbor právní
Administrace veřejných zakázek