

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,
Oblast Jih
Lidická 3446/132A
690 03 Břeclav**

**AŽD Praha s.r.o.
Křižíkova 465/32
612 00 BRNO**

Váš dopis

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Hodoníně

Č.j.:27674/2024 Mokroš/731571542 21.11.2024

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě „Hodonín – Rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Národní třída – Velkomoravská - Štefánikova “ pro povolení stavby a technické podmínky pro realizaci stavby

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 6.11.2024 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby : „**Hodonín – Rekonstrukce SSZ, SSZ u křižovatky Národní třída – Velkomoravská – Štefánikova**“, investor Město Hodonín.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o rekonstrukci SSZ v Hodoníně, stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

- 1) **Silnice II/432**
- 2) **Pozemky p.č. 2901/15 a 2901/27 v k.ú. Hodonín (pozemky jsou ve vlastnictví JMK)**

Silnice II/432 bude dotčena následujícím způsobem:

- 1 ks protlak (bezvýkopovou technologií) o délce cca 9,6 m na p.č. 2901/15, 2901/27

Podmínky pro realizaci:

- startovací a cílové jámy protlaků budou vyhloubeny min. 1,5 m od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace,
- protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice,

- minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí bude 150 cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace,
- výkop bude zhutněn a dotčený pozemek stavbou bude zpět upraven do původního stavu.
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.
- pokud dojde k v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodnění komunikace), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- při nutné výměně silniční obruby nesmí dojít k zásahu do komunikace, vzniklá spára bude zapravena
- realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u spec.firmy přechodné dopravní značení dle „ Stanovení přechodného dopravního značení “ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření policie ČR DI a SÚS JMK.

Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k této IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemku Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti v příloze, ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před vydáním územního rozhodnutí.

Výkopové práce a zasypy v rozsahu obnovy konstrukčních vrstev požadujeme provádět v souladu s příslušnými předpisy – ČSN, TP.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Aleš Mokroš, (kontakt: 731571542; e-mail: mokros.ales@susjmk.cz), silniční inspektor.

Dotčený úseky silnic a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě.

Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k vydání povolení stavby a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (4)*

Ing. Martin Bedrava
vedoucí oblasti Jih

