

LEGENDA

Ozn.	Účel místnosti	m2	Podlaha	Pozn.
1.01	Sportovní plocha	1 188	Tartan (polyuretan)	
1.02	Chodník přístupový hlavní	14,57	Zámková dlažba	tl. 60mm, hutěný podsyp
1.03	Chodník přístupový vedlejší	1,53	Keramická dlažba	tl. 60mm, hutěný podsyp, kovový škrabák

Půdorys sportoviště - stávající stav

- Výřez pro novou základovou patku do stávajícího asfaltu
- Výkop pro novou základovou patku mimo asfaltovou plochu (volný terén)

Stávající stav:

- Oplocení**
- sloupky ocelové, výplň kovová (3,0m), síť (2,0 - 3,0m), betonové základové patky
 - nese známky stáří, lokálně poškozené, potřhané sítě, koroze
 - statiky v dobrém stavu
- likvidace**
- odstranění všech vstupních branek a výplní (jednoruční bruska, odstříhnutí)
 - odřiznutí ocelových sloupů na úroveň terénu
 - vybourání obvodových betonových obručníků
 - vybourání základových patek v místě nových základových konstrukcí
- Povrch**
- pryžová nášlapná vrstva (tartan), stáří cca 15let
 - zřetelné známky používání, na některých místech prošoupaný na podkladní asfaltovou vrstvu
 - materiál ztratil své původní vlastnosti nutné pro bezpečné využití
 - současná vrstva pouze do 5mm
- likvidace**
- ruční odřezání od podkladu
 - ukládání do plastových pytlů a odvoz nákladním vozem
 - množství odpadu = 5,9m3 (pryz - Plast)
 - odstranění obvodové kovové lišty "L" 20/20mm v celkové délce 142m
 - broušení podkladu do roviny (nerovnosti max 5mm na 4,0m lati, dle ČSN EN 14 904, ČSN DIN 18 035)

- Vybavení sportoviště**
- 2 x původní branka na házenou - likvidace
 - 4 x koš na košíkovou (rozměr 1,8 x 1,0m) - likvidace dřevěné desky s obručí (nosná konstrukce bude využita v novém stavu)

±0,000 - úroveň stávajícího povrchu sportoviště				
Zodpovědný projektant:		Kontroloval:	Vypracoval:	PARDOSA - technik, s.r.o. Hodonínská 672 Dubňany 696 03 IČO: 27739040
Ing. arch. Jiří Řihák		Ing. arch. Jiří Řihák	Ondřej Žurovec, DiS	
Místo stavby: k. ú. Hodonín, parc. č. 1/58, 1/33, 1/63				
Stavebník: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín				
Akce:	Hřiště Očov - opravy povrchu a oplocení			Datum: 08/2018
Část:	D. Architektonicko - stavební část			Měřítko: 1:100 (8xA4)
Objekt:	Sportoviště			Stupeň dokumentace: DPS
				Číslo zakázky: PA1814dps
Výkres:	Půdorys sportoviště - stávající stav			Číslo výkresu: D.1.1.1