

Ing. Eva Tomšíčková
Aqua - ing.
Manž. Curieových 657
674 01 TŘEBÍČ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/517/2023-Ča
Vyřizuje: Čachotská Helena, Ing.
Tel.: 568899126
Datum: 26. 1. 2023

„Technická infrastruktura pro Slavíkovice, lokalita "Nad Mlýnem"“, k. ú. Slavíkovice u Jemnice, p. č. 607/15, 702, 699/3, 699/6, 607/16, 606/11, 606/21, 701/3, 611/49, 699/1

Investor: Obec Slavíkovice, Slavíkovice 7, 675 31 Jemnice

Požádali jste nás o vyjádření k výše uvedené stavbě. Jedná se projekt technické infrastruktury na pozemku p.č. 607/15, 702, 699/3, 699/6, 607/16, 606/11, 606/21, 701/3, 611/49, 699/1 v k.ú. Slavíkovice u Jemnice.

SO-01 KOMUNIKACE

Jedná se o obslužnou komunikaci, parkovací stání, chodníky a zpevněné plochy. Šířka jízdního pruhu je 3,5m, šířka chodníků je 1,5 m a šířka parkovacího stání je 2,0 m.

Osa A – okružní komunikace je délky 144,03 m

Osa B – prostřední komunikace je délky 124,06 m

SO-03 Kanalizace dešťová

Stoka	materiál	DN	délka
D1	PP SN12	300	149,0 m
D2	PP SN12	300	97,0 m
D3	PP SN12	300	66,0 m
			312,0 m

Odbočky			
DP1-DP9	PP SN12	150	29,0 m

SO-04 Vodovod

Řad	materiál	D	délka
V1	PE100 SDR11RC	90	437,0 m
V2	PE100 SDR11RC	90	117,7 m
V3	PE100 SDR11RC	90	33,5 m
			588,2 m

Odbočky			
VP1-VP9	PE100 SDR11RC	32	49,5 m

SO-05 Plynovod

Řad	materiál	D	délka
P1	PE100 SDR11RC	63	252,8 m
P2	PE100 SDR11RC	63	91,4 m
			344,2 m

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
telefon: +420 568 899 111, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

Odbočky
PO1-PO17 PE100 SDR11RC 32 68,0 m

SO-06 NN ROZVODY

Napojovacích objektů 12 míst
Napájecí kabel 323 m

SO-07 VO ROZVODY

LED svítidly 31W, 3460lm 14 ks
Napájecí kabel 363 m

Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč.


Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace **SOUHLASÍME** za následujících podmínek:

1. Při souběhu a křížení navrženého vodovodu a kanalizace je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
2. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být přístupné a řádně osazeny do nivelety nové komunikace, plochy. Poklopy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
3. Je nutné dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci.
4. Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle §9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Bmo
Divize Třebíč
Kubířova 1172, 674 11 Třebíč
-13-



Ing. Jarmila Kašková
vedoucí technického útvaru divize Třebíč