





LEGENDA:

- 


SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, LED 3460lm, 31W, 2700K, Ra70, IP66
NA STOŽÁRU V=5m, ŽÁROVÉ ZINKOVANÉM
- 

CYKY 4x10 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE KOPOFLEX D63
+ PÁŠKA FeZn 30x4 - uloženo ve výkopu
- POZNÁMKA: SVÍTIDLA BUDOU UMÍSTĚNA MIMO VJEZDY NA PARCELY Z KOMUNIKACE. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JE TŘEBA
PŘÍZPUSOBIT BUDOUCÍMU SKUTEČNÉMU STAVU.
- 


DEŠŤOVÁ KANALIZACE



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



VODOVOD



PLYNOVOD

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Vítězslav Průša	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Slavíkovice			
INVESTOR: Obec Slavíkovice, č. p. 7, 67531 Jemnice					
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM“ k.ú. SLAVÍKOVICE U JEMNICE SO-07 D.1.4 - Silnoproudá elektroinstalace				FORMAT	2 A4
				DATUM	11/2022
				STUPEN	DUR+DSP
				MERITKO	1:500
				ZAK.CÍSLO:	170/2022
Situace vedení VO				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU D.1.4.g2-12