

Aqua-ing
Ing. Eva Tomšíčková

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
25. 1. 2023

NAŠE ZNAČKA
PM-4686/2023/5203/No

VYŘIZUJE
Ing. Simona Novozámská
+420 541637304
novozamska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
7. 2. 2023

Technická infrastruktura pro Slavíkovice, lokalita „Nad mlýnem“

(k.ú. Slavíkovice u Jemnice; ORP Slavíkovice; kraj Moravské Budějovice; HP 4-14-02-0440-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 25. 1. 2023 nám byla předložena žádost a projektová dokumentace k akci: Technická infrastruktura pro Slavíkovice, lokalita „Nad mlýnem“.

Investor stavby je: Obec Slavíkovice, č.p. 7, 675 31 Jemnice.

Předložená projektová dokumentace řeší novou obslužnou komunikaci, prodloužení řadu vodovodu a plynovodu včetně odboček a vybudování dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod ze zpevněných veřejných povrchů v nové lokalitě určené pro výstavbu 17-ti rodinných domů v lokalitě Nad mlýnem ve Slavíkovících. Nově navržené inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) budou napojeny na stávající. Splaškové vody z jednotlivých rodinných objektů musí být likvidovány na jednotlivých pozemcích. Do budoucna je v celé obci plánovaná výstavba splaškové kanalizace, která bude přečerpávaná do obce Mladoňovice na již projektovanou čistírnu odpadních vod. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z komunikací, chodníků a parkovacích míst do retenční nádrže 55,5 m³ s regulovaným odtokem do vodního toku Rakovecký potok IDVT 10219541 (který je ve správě Povodí Moravy, s.p.). Dešťové vody z jednotlivých stavebních parcel a střech objektů budou likvidovány na jednotlivých pozemcích.

Daná lokalita se nachází ve vodním útvaru DYJ_0130 „Bihanka od pramene po ústí do toku Želetavka“ povrchových vod a ve vodním útvaru ID 65401 „Krystalinikum v povodí Dyje - západní část“ podzemních vod.

Stanovisko správce povodí a vodního toku Rakovec IDVT 10219541

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem při splnění těchto podmínek:

- Požadujeme písemně min. 5 pracovních dní předem Povodí Moravy, s.p. provozu Dačice (ul. Antonínská 16, 380 01 Dačice, Ing. Vladimír Drexler, tel.: 384 420 204, e-mail: provozdacice@pmo.cz) oznámit zahájení stavebních prací.
- Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány ani na břehu a v blízkosti vodního toku.
- Požadujeme přizvat zástupce Povodí Moravy, s.p. provozu Dačice k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno skutečné zaměření stavby s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí