



V Třebíči dne: 8.12.2022

Vaše čj. (zn.): neuvedeno

Číslo jednací: KSAÚSVPO/021493/2022

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0

Vyřizuje: Ing. Michal Blažek

Telefon: 723 046 559

E-mail: blazek.m@ksusv.cz

Ing. Vítězslav Pruša

Jar. Ježka 128/3

674 01 Třebíč

DS: ic9vicc

**Stanovisko k PD akce „II/408 Slavíkovice – Technická infrastruktura pro Slavíkovice, Lokalita Nad Mlýnem“ ve stupni DUR + DSP**

Projektová dokumentace řeší napojení na technickou infrastrukturu a nové s komunikační napojení lokality s jednosměrným provozem lokality RD Nad Mlýnem v obci Slavíkovice.

Plánovanou akcí dojde k dotčení zájmů silnice II/408, (p.č. 699/1 v k.ú. Slavíkovice u Jemnice) ve správě KSÚSV a majetku Kraje Vysočina, a to:

- 2 x komunikačním napojením cca v km 31,095 a 31,190 vlevo ve směru staničení
- 2 x křížením silnice (protlakem) – plynovod a kabel NN cca v km 31,290 ve směru staničení

Požadujeme:

- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- Před započítáním výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad – MěÚ Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích.
- Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích vydává příslušný silniční správní úřad – MěÚ Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení IS.
- Před vlastní realizací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku.
- Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících z výše uvedených smluv.
- Dotčení silnice II/408 (p.č. 699/1 v k.ú. Slavíkovice u Jemnice) křížením silnice protlakem požadujeme provést **min. 120 cm** pod niveletu vozovky s uložení do chráničky.
- Povrch plánovaných komunikačních napojení na silnici II/408 musí být zpevněn tak, aby nedocházelo ke znečišťování silnice ve správě KSÚSV při výjezdu a musí být napojen přes sklopený obrubník zvýšený o 2 cm nad kryt silnice.
- Odvodnění sjezdu požadujeme provést odvodňovacím roštem.

- Vybudováním sjezdu nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici a v přilehlých prostorách, z plochy sjezdu nesmí vytékat voda na silnici.
- Pro případné doplnění vozovky (dotisk) stanovujeme následující skladbu pro vozovku II. třídy:
  - ACO 11+ tl. 4 cm (obrusná vrstva)
  - Spojovací postřik
  - ACL 16+ tl. 5 cm (ložná vrstva)
  - Spojovací postřik
  - ACP 22+ tl. 6 cm (podkladní vrstva)
  - Infiltrační postřik
  - ŠD fr. 0/32 tl. 20 cm (šterkodrt hutněná po vrstvách)
  - ŠD fr. 32/63 tl. 20 cm (šterkodrt hutněná po vrstvách)
- Zalití spáry mezi vozovkou a sjezdem pružnou zálivkou zajistí na vlastní náklady investor stavby.
- Do rozpočtu stavby musí být zahrnuty veškeré náklady na obnovu všech výstavbou dotčených ploch a zařízení silniční sítě ve správě KSÚSV.
- Požadujeme být zváni na kontrolní dny stavby.
- Platnost tohoto našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.
- V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit.

Souhlas s realizací sjezdu je podmíněn:

- Investor je povinen požádat o souhlas odbor dopravy se zřízením komunikačního připojení, který vydá dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.
- Investor je povinen zajistit souhlas Policie ČR DI Třebíč s umístěním sjezdu z hlediska bezpečnosti na pozemní komunikaci, resp. rozhledových poměrů.

V případě splnění námi uvedených požadavků vydáváme souhlas s akcí: „II/408 Slavíkovice – Technická infrastruktura pro Slavíkovice, Lokalita Nad Mlýnem“ ve stupni DUR + DSP.

S pozdravem

Vedoucí oddělení technicko-správního Třebíč

Zhotoveno v 2 výtiscích