

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.g1-01

SO-06 - Rozvod NN

Akce:	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM“
Místo stavby:	k.ú. SLAVÍKOVICE U JEMNICE
Investor:	Obec Slavíkovice č. p. 7 67531 Jemnice
Vypracoval:	Jaroslav Vala
Zodp. projektant:	Zdeněk Musil
Stupeň:	DUR+DSP
Datum:	11/2022

1. ÚVOD

Tento projekt řeší silnoproudé kabelové rozvody v části obce Slavíkovice. Projektová dokumentace se skládá z výkresové části a technické zprávy. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jedné z těchto částí.

Všechny navržené přístroje a zařízení je třeba chápat jako technický vzor, který splňuje dané požadavky. Pokud budou uvedené typy nahrazovány jinými, je třeba, aby náhrada splňovala všechny požadavky kladené příslušnými normami, projektantem a provozovatelem.

2. PROJEKTOVÉ PODKLADY

Podklady pro tento projekt byly následující:

- katalogy výrobců
- požadavky a konzultace investora
- situace zástavby
- normy ČSN

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení platném rozsahu a dále následující normy:

PNE 33 0000 – 1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě
ČSN 33 2000 část 4-41 – Ochrana před úrazem el. proudu
ČSN 33 2000 část 4-47 – Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000 část 5-54 – Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000 část 6-61 – Postupy při výchozí revizi
ČSN 33 2000 část 5-52 – Předpisy pro kladení silových elektrických vedení
ČSN 38 2156 – Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006 – Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

3.1 Napěťová soustava:

Část NN –

3PEN ~50Hz 400V/TN-C

1NPE ~50Hz 230V/TN-S

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem v elektrické instalaci podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Základní ochrana bude provedena:

- a) základní izolací
- b) krytem nebo přepážkou

Ochrana při poruše bude provedena:

- a) automatickým odpojením od zdroje v síti TN nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana bude provedena:

- b) ochranným pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

3.3 Prostředí

Dle ČSN 33 2000-5-51 bylo z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem stanoveno:

- prostory nebezpečné s třídou vnějších vlivů AB8 – venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy
- prostory zvlášť nebezpečné s tř. vnějších vlivů AD3 – vodní tříšť vně objektu, AD4 prostory s možností výskytu stříkající vody vně objektu

3.4 Bilance výkonů

Jedná se o připojení 8 rodinných domů.

Typ domácnosti „B“ – vaření el. energií.

1 dům - 11 kW

12 domů - 132 kW

soudobost beta 0,44

Příkon celkem $0,42 \times 132 = \underline{\underline{58,08 \text{ kW}}}$

Stupeň důležitosti napájení el. energií - 3. stupeň.

4. TECHNICKÝ POPIS PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

4.1 Kabelové rozvody NN:

Napájení rodinných domů v dané lokalitě bude řešeno kabelovou smyčkou uloženou v zemi. Kabely budou napojeny ze stávajícího sloupu vedení NN.

Napájecí kabely budou uloženy v zemi, pod komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách.

Na hranicích pozemků budou umístěny rozpojovací pojistkové skříně. V těchto skříních bude napájecí kabel smyčkován. Z pojistkových přípojkových skříní budou napojeny pro každou parcelu samostatně elektroměrové skříně. Typy a jištění kabelů, typy skříní atd. bude řešeno v dalším stupni prováděcí dokumentace.

Kabelové koncovky a spojky jsou smršťovací pro celoplastové kabely.

4.2 Kabelové rozvody:

Kabely budou kladeny do výkopů na vrstvu písku 10 cm a zasypou se další vrstvou písku o stejné tloušťce. Výstražná fólie se uloží do předepsané výšky nad kabel.

Při přechodu komunikace budou kabely uloženy v chráničce AROT 110 v hloubce 1 m.

Po uložení a zakrytí kabelu se zához dokonale zhutní a povrch terénu se uvede do původního stavu.

Kabely rozvodů nn budou v prostoru u vstupů do skříní zasypány pískem, nebo chráněny chráničkou.

Při ukládání kabelů do země je nutno respektovat ČSN 33 2000-5-52:

Minimální krytí kabelů NN:	komunikace	- 1000 mm
	chodník	- 350 mm
	terén	- 700 mm

Souběhy a křížování kabelů nn s jinými inž. sítěmi ČSN 73 6005 (v metrech):

kabel nn	souběh	křížení	mechanická ochrana při křížení
plynovod do 0,005 MPa	0,4	0,1	chránička 2m
plynovod do 0,3 MPa	0,6	0,1	chránička 2m
vodovodní potrubí	0,4	0,2	chránička 1m
teplovodní potrubí	0,3	0,3	chránička 2m (azbestocement)
kanalizace	0,5	0,3	chránička 1m
kabely nn	0,05	0,05	
kabely sdělovací	0,3	0,1	chránička 2m i na sdělovací kabel
hromosvod v zemi	2	0,5	

4.3 Důležité upozornění:

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat jednotlivé správce inž. sítí o jejich přesné vytyčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Výkopové práce v blízkosti ostatních sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení nebo k úrazu osob.

O zahájení stavby projektovaného vedení je provádějící firma povinná informovat správce zařízení.

Veškeré manipulace v síti se mohou provádět jen po dohodě a ve spolupráci s tímto správcem. Před záhozem je nutno provést revizi kabelů a přizvat správce sítí ke kontrole, bylo-li to z jejich strany požadováno.

4.4 Užití mapové podklady

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito map. podkladů dané lokality.

4.5 Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

4.6 Dopravní trasy pro přísun materiálu a stavebních hmot

Pro dopravu stavebních hmot se použijí nynější komunikace. Doprava ostatního materiálu bude prováděna běžnými dopravními prostředky.

5. BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY

Při všech montážních a demontážních pracích je nutno dle vyhlášky ČÚB č. 324/94 Sb. přísně dodržovat bezpečnostní předpisy. Výkopové práce provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Po skončení práce musí být jámy dostatečně zakryty.

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb §9.

Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhl. 50/78Sb.