



ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993 | ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ



Ing.
Vítězslav Průša
Manž. Curieových 657
674 01 Třebíč

ve Vyškově 8.4.2025

VĚC: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci

Název stavby: „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO SLAVÍKOVICE, LOKALITA „NAD MLÝNEM““

Místo stavby: k.ú. Slavíkovice u Jemnice, parc. č. 607/15; 72; 699/3; 699/6; 607/16; 606/11; 606/21; 701/3; 611/49; 699/1

Investor: Obec Slavíkovice, Slavíkovice 7, 675 31 Jemnice

Čj./zn./č.evid.: 168/JF/2025

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno **plynárenské zařízení**. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou **bude dotčen STL IPE plynovod dn 63**.
2. **Přípojky vody a kanalizace kříží navržený plynovod dn 63 a vodovod i kanalizace jdou v ochranném prostoru plynovodu dn 63.**
3. **Křížení a souběh, kabelového vedení, přípojky vody, vodovodu, kanalizace a stavby s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stavby a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m.**
4. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
5. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
6. **Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Klímu, tel. kancelář 607 593 936, tel.: 733 576 188, E-mail info@sigetysarka.cz; mklima@sigetysarka.cz; o přesné vytýčení plynárenských zařízení, po jednotlivých částech stavby.**
7. **Dále nutno dohodnout termín zkrácení přípojky s firmou SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o pro dobu stavby, před vlastním začátkem stavby.**
8. Úhrada za vytýčení je v hotovosti na místě samém.
9. **Obnažené plynárenské zařízení zajistíte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.**
10. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka QUANTUM, a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu, a to po jednotlivých částech stavby.**
11. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni





ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993 | ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ



Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

S pozdravem,

Ing. Jiří Fischer
Za QUANTUM, a.s.

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

 **QUANTUM Vyškov**
Zákaznické oddělení
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 838
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **QUANTUM Vysočina**
Zákaznické oddělení
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 517 302 856
plyn@quantumas.cz
vysocina@quantumas.cz

Spisová značka:
B 2074 vedená u
Krajského soudu v Brně
ID datové schránky:
wbxfwuu

 **quantumas.cz**

