

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	<b>Technická infrastruktura pro Slavíkovice, lokalita „Nad mlýnem“</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Slavíkovice
Sídlo:	Slavíkovice 7, 675 31 Slavíkovice
IČO:	485 27 483
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

## DOTAZ 1

Při kontrole položek týkajících se kladení dlažby a dodávky materiálu jsme zjistili nesoulad mezi součty v rozpočtu a příloženým výkazem výměr.

Konkrétně se jedná o položky:

- kladení betonové dlažby
- dodávka betonové dlažby

Součet kladení dlažby je 1124 m<sup>2</sup>, ale materiál je 1636,95 m<sup>2</sup>

Součet těchto položek neodpovídá hodnotám uvedeným ve výkazu výměr.

Prosíme o:

- kontrolu výpočtu
- případné upřesnění nebo opravu položek

34	596215021R00	Kladení bet. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	461,00		
		vozovka č.3 - chodníky				
35	592451180R	Dlažba betonová tl. 6 cm (šedá)	m2	446,50		
		vozovka č.3 - chodníky z bet. dlažby				
36	59245267R	Dlažba betonová červená 20x10x6 cm slepecká	m2	14,50		
		vozovka č.3 - chodníky (bezbariérová dlažba)				
37	596215040R00	Kladení bet. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	663,00		
		vozovka č.2 - parkoviště a sjezdy		619,00		
		vozovka č.4 - zpomalovací prahy		44,00		
38	59245030R	Dlažba betonová tl. 8 cm (šedá)	m2	604,65		
		vozovka č.2 - parkoviště a sjezdy				
39	59245264R	Dlažba betonová červená 20x10x8 cm slepecká	m2	14,00		
		vozovka č.2 - sjezdy (bezbariérová dlažba)				
40	59245031R	Dlažba betonová tl. 8 cm (červená)	m2	557,30		
		vozovka č.2 - parkoviště				
		pásek dlažby pro dělení parkovacích stání		0,35		
		vozovka č.4 - zpomalovací prahy		44,00		

## ODPOVĚĎ 1

Ano, v položce č. 40 je nesprávná výměra 557,30 m<sup>2</sup>. Správná výměra je součtem 44,0 + 0,35 ve výkazech výměr po položkou (modrý text), tzn. 44,35 m<sup>2</sup>. Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis prací komunikací (SO-01 Komunikace) je přílohou tohoto vysvětlení.

---

## INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

### LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 4. 2026 v 10.00 hod.**

Přílohy:

SO-01 Komunikace\_vys1