



KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 15x1.
TRUBKY – Cu–instalační systém, IZOLACE PUR 13–25mm.
TĚLESA DESKOVÁ OCELOVÁ, VENTILY 2regulační S TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI.

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	ing. Ladislav Strakoš - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Hradiště 119, 73542 Těšítko IČ 11551755, ČKAIT 1102101	
ING. L. STRAKOŠ	ING. L. STRAKOŠ		ING. ŠNUPÁREK		
INVESTOR ÚMOb Slezská Ostrava				SPEC.	
STAVBA REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				TK	
				MĚŘÍTKO	1:100
				POČET A4	
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	8/2021
				ZAK.ČÍSLO	05/2020
OBSAH VÝKRESU VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 3.NP				ARCH. Č. 0520-1	ČÍS. VÝKR 003