













LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²
2.01	WC DÍVKY	1,3
2.02	UMÝVÁRNA DÍVKY	2,5
2.03	WC VYCHOVATELNA	1,3
2.04	UMÝVÁRNA VYCHOVATELNA	1,4
2.05	WC+UMÝVÁRNA CHLAPCI	2,6
2.06	WC CHLAPCI	1,5
2.07	CHODBA	2,5
2.08	ŠATNA	11,8
2.09	LODŽIE	2,6
2.10	SCHODIŠTĚ	14,0
2.11	HERNA 1	14,7
2.12	HERNA 2	29,4
2.13	SKLAD LOŽNÍHO PRÁDLA	4,2
2.14	PŘÍPRAVNA JÍDLA	12,8
2.15	CHODBA	7,2
2.16	SKLAD	18,8
2.17	LODŽIE	3,8
2.18	DENNÍ MÍSTNOST	7,2
2.19	WC	1,6
2.20	UMÝVÁRNA	1,4
2.21	JÍDELNA	34,9
2.22	TRÍDA MŠ	31,4
2.23	CHODBA	9,1
2.24	PŘEDSÍŇ	3,5
2.25	VÝLEVKVA	1,4
2.26	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	4,4
2.27	WC ZAMĚŠTNANCI	2,0
2.28	ŠATNA	13,2
2.29	UMÝVÁRNA	14,2
2.30	TRÍDA MŠ	78,6
2.31	SCHODIŠTĚ	11,0
2.32	LODŽIE	2,2
2.33	VÝTAH	0,9

LEGENDA OSVĚTLENÍ



Tlačítko s doutnavkou

Tlačítko IP55

Vypínač řaz.1

Vypínač řaz.1 IP55

Vypínač řaz.5

Vypínač řaz.6

Vypínač řaz.6 IP55













Vypínač řaz.7 IP55

Pohybové čidlo 180° IP44

Kabelový vývod 230V

Podružná ochranná svorka

Ochranné pospojování



A

LED

B

LED

C

D

E

F

H

I

N4

N4D

N5

N5D

A svítidlo, 1x14W, LED 1400lm, IP44, 4000K, Ra80
přisazené

B svítidlo, 1x27W, LED 2700lm, IP44, 4000K, Ra80
přisazené

C svítidlo, 1x25W, LED 3600lm, IP54, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

D svítidlo, 1x36W, LED 5100lm, IP54, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

E svítidlo, 1x37W, LED 4450lm, IP20, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

F svítidlo, 1x40W, LED 5500lm, IP65, IK08, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

H svítidlo, 1x3W, LED 350lm, IP41, 4000K, Ra80, nouzové autonomní
1h, autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku
přisazené

I svítidlo, 1x3W, LED, IP65, OUTDOOR, nouzové autonomní 1h,
autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku
přisazené

N4, N4D, nouzové svítidlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h,
autotest, svítící při výpadku
přisazené

N5, N5D, nouzové svítidlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h,
autotest, svítící při výpadku
závěsné

OBECEŇ
POZNÁMKY:
Napájecí napětí 3/N/PEN AC 400V 50Hz/TN-C
Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, ochranným pospojováním, doplňujícím
ochranným pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm
pokud není uvedeno jinak, zásuvky budou osazeny bezpečnostními záslepkami.
Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vyšší)!

ROZVODY:
- zasekány v příčkách pod omítkou
- v sádkartonu v ochranných pvc trubkách
- v sádkartonových podhledech na příchytkách obo grip,volně
- rozvody provést kabely CXKH, CYKY - dle TZ
- napájení požární bezpečnostní zařízení bude provedeno kabely s funkční
schopností při požáru na příchytkách
- přechody mezi pú budou utěsněny protipožárními ucpávkami

*rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
*elektroinstalace bude provedeno s ohledem na ČSN 33-2000-3, ČSN 33
2000-7-710
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŤUPÁREK	ING. HAVLENA		ING. ŠŤUPÁREK		
INVESTOR				SPEC.	
ÚMOb Slezská Ostrava					
STAVBA				TK	
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				MĚŘÍTKO	1:75
				POČET A4	
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	05/2020
OBSAH VÝKRESU				ZAK.ČÍSLO	05/2020
				ARCH.Č.	ČÍS. VÝKR.
PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ				0520-1	05E