



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²
1.01	WC DÍVKY	1,3
1.02	UMÝVÁRNA DÍVKY	2,5
1.03	WC VYCHOVATELNA	1,3
1.04	UMÝVÁRNA VYCHOVATELNA	1,4
1.05	WC+UMÝVÁRNA CHLAPCI	2,6
1.06	WC CHLAPCI	1,5
1.07	CHODBA	2,5
1.08	ŠATNA	11,8
1.09	LODŽIE	2,6
1.10	SCHODIŠTĚ	14,0
1.11	HERNA 1	14,7
1.12	HERNA 2	29,4
1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,2
1.14	PŘÍPRAVNA JIDLA	12,8
1.15	CHODBA	7,2
1.16	SKLAD	7,2
1.17	WC ZAHRADA	4,4
1.18	BOČNÍ VSTUP	3,8
1.19	ŘEDITELNA	14,7
1.20	WC	1,6
1.21	UMÝVÁRNA	1,4
1.22	JIDELNA	34,9
1.23	TRIDA MŠ	31,4
1.24	CHODBA	9,1
1.25	PŘEDŠÍŇ	3,5
1.26	VÝLEVKVA	1,4
1.27	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4,4
1.28	WC ZAMĚSTNANCI	2,0
1.29	ŠATNA	13,2
1.30	UMÝVÁRNA	14,2
1.31	TRIDA MŠ	78,6
1.32	SCHODIŠTĚ	11,0
1.33	ZADVĚŘÍ	4,0
1.34	VÝTAH	0,9

LEGENDA OSVĚTLENÍ

Tlačítko s doutnavkou

Tlačítko IP55

Vypínač řaz.1

Vypínač řaz.1 IP55

Vypínač řaz.5

Vypínač řaz.6

Vypínač řaz.6 IP55

Vypínač řaz.7 IP55

Pohybové čidlo 180° IP44

Kabelový vývod 230V

Podružná ochranná svorka

Ochranné pospojování

A

B

C

D

E

F

- A svítidlo, 1x14W, LED 1400lm, IP44, 4000K, Ra80
přisazené

B svítidlo, 1x27W, LED 2700lm, IP44, 4000K, Ra80
přisazené

C svítidlo, 1x25W, LED 3600lm, IP54, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

D svítidlo, 1x36W, LED 5100lm, IP54, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

E svítidlo, 1x37W, LED 4450lm, IP20, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

F svítidlo, 1x40W, LED 5500lm, IP65, IK08, 4000K, Ra80
přisazené/závěsné

H svítidlo, 1x3W, LED 350lm, IP41, 4000K, Ra80, nouzové autonomní
1h, autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku
přisazené

I svítidlo, 1x3W, LED, IP65, OUTDOOR, nouzové autonomní 1h,
autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku
přisazené

N4, N4D, nouzové svítidlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h,
autotest, svítící při výpadku
přisazené

N5, N5D, nouzové svítidlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h,
autotest, svítící při výpadku
závěsné

OBECEŇ
POZNÁMKY:
Napájecí napětí 3/N/PEN AC 400V 50Hz/TN-C
Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, ochranným pospojováním, doplňujícím
ochranným pospojováním
Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm
pokud není uvedeno jinak, zásuvky budou osazeny bezpečnostními záslepkami.
Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vyšší)!

ROZVODY:
- zasekány v příčkách pod omítkou
- v sádkartonu v ochranných pvc trubkách
- v sádkartonových podhledech na příchytkách obo grip,volně
- rozvody provést kabely CXKH, CYKY - dle TZ
- napájení požární bezpečnostních zařízení bude provedeno kabely s funkční
schopností při požáru na příchytkách
- přechody mezi pú budou utěsněny protipožárními ucpávkami

*rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
*elektroinstalace bude provedeno s ohledem na ČSN 33-2000-3, ČSN 33
2000-7-710
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP					
NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. HAVLENA		ING. ŠŇUPÁREK		
INVESTOR ÚMOb Slezská Ostrava				SPEC.	
STAVBA				TK	
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				MĚŘÍTKO	1:75
				POČET A4	
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	05/2020
				ZAK.ČÍSLO	05/2020
OBSAH VÝKRESU				ARCH. Č.	ČÍS. VÝKR.
PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ				0520-1	03E