



























LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>
3.01	SCHODIŠTĚ	14,0
3.02	CHODBA	12,8
3.03	OKLUD	6,2
3.04	WC CHLAPCI	9,7
3.05	WC DĚVČY	6,3
3.06	KABINET	12,1
3.07	KLUBOVNA	25,7
3.08	KLUBOVNA	62,0
3.09	KLUBOVNA	42,3
3.10	SCHODIŠTĚ	20,0
3.11	SCHOZIŠTĚ PŮDA	3,1
3.12	WC VYCHOVATELÉ	2,9
3.13	WC CHLAPCI	2,7
3.14	WC DĚVČY	3,1
3.15	KLUBOVNA	43,6
3.16	KLUBOVNA	30,5
3.17	KABINET	13,8
3.18	KLUBOVNA	44,4

## LEGENDA OSVĚTLENÍ

- |  |                          |   |     |
|--|--------------------------|---|-----|
|   | Tlačítko s doutnavkou    |  | A   |
|   | Tlačítko IP55            |  | B   |
|   | Vypínač faz.1            |  | LED |
|   | Vypínač faz.1 IP55       |  | LED |
|   | Vypínač faz.5            |  | C   |
|   | Vypínač faz.6            |  | D   |
|   | Vypínač faz.6 IP55       |  | E   |
|   | Vypínač faz.7 IP55       |  | F   |
|   | Pohybové čidlo 180° IP44 |  |     |
|   | Kabelový vývod 230V      |  |     |
|  | Podružná ochranná svorka |  | LED |
|   | Ochranné pospojování     |  | H   |

A svítidlo, 1x14W, LED 1400lm, IP44, 4000K, Ra80  
přisazené

B svítidlo, 1x27W, LED 2700lm, IP44, 4000K, Ra80  
přisazené

C svítidlo, 1x25W, LED 3600lm, IP54, 4000K, Ra80  
přisazené/závěsné

D svítidlo, 1x36W, LED 5100lm, IP54, 4000K, Ra80  
přisazené/závěsné

E svítidlo, 1x37W, LED 4450lm, IP20, 4000K, Ra80  
přisazené/závěsné

F svítidlo, 1x40W, LED 5500lm, IP65, IK08, 4000K, Ra80  
přisazené/závěsné

H světlo, 1x3W, LED 350lm, IP41, 4000K, Ra80, nouzové autonomní  
1h, autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku  
přisazené

I světlo, 1x3W, LED, IP65, OUTDOOR, nouzové autonomní 1h,  
autotest, univerzální optika rotačně symetrická, svítící při výpadku  
přisazené

N4, N4D, nouzové světlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h, autotest, svítící při výpadku  
přisazené

N5, N5D, nouzové svítidlo, IP65 piktogram, nouzové autonomní 1h,  
autotest, svítící při výpadku  
závěsné

## OBEČNĚ

## POZNÁMKY:

Napájecí napětí 3/N/PEN AC 400V 50Hz/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní - automatickým odpojením o

Doplňková - proudovým chráničem, ochranným pospojováním, doplňujícím

ochranným pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm pokud není uvedeno jinak, zásuvky budou osazeny bezpečnostními zásepkami.

Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vyšší!)

## ROZVODY:

- zasekány v přícháčkách pod omítkou
- v sádrokartonu v ochranných pvc trubkách
- v sádrokartonových podhledech na příchytáčkách obo grip.volně
- rozvod provést kabely CXKH, CYKY - die TZ
- napájení požární bezpečnostních zařízení bude provedeno kabely s funkcí
- schopnosti při požáru na příchytáčkách
- přechody mezi půl budou utěsněny protipožárními ucpávkami

\*rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

\*elektroinstalace bude provedeno s ohledem na ČSN 33-2000-3, ČSN 33-2000-7-710

\*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. HAVLENA		ING. ŠŇUPÁREK		
INVESTOR      ÚMOb Slezská Ostrava				SPEC.	
STAVBA REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				TK	
				MĚŘÍTKO	1:75
				POČET A4	
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	05/2020
				ZAK.ČÍSLO	05/2020
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 3.NP - OSVĚTLENÍ				ARCH. Č. 0520-1	ČÍS. VÝKR. 07E