



Zadavatel:

Statutární město Ostrava,

městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce bývalého učitelského domu Škrobálkova 291/49“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 26

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Ve zveřejněném SDĚLENÍ ZADAVATELE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK, O USKUTEČNĚNÍ PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ A ŽADOSTÍ O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 -14, 16-25, bylo k dotazu č. 6 odpovězeno:

Doplněno graficky do výkresu krovu, jedná se celkem o 4 certifikovaná oka záchytného systému kotvená certifikovaně k prokům krovu, vždy u každého výlezu u komína na střeše. K těmto okům se osoba provádějící údržbu nebo kontrolu komínů či střechy přikotví certifikovaným kotevním lanem s karabinou a bederním pásem s délkou lana do 5 m. Součástí této položky je tedy D+M- 4 certifikovaná oka záchytného systému kotvená certifikovaně k prokům krovu, vždy u každého výlezu u komína na střeše a 1x certifikované kotevní lano s karabinou a bederním pásem s délkou lana do 5 m pro kotvení 1 osoby.

Dle platné ČSN EN 795, ČSN EN 363, ČSN 73 1901 a dalších, je potřeba zajistit bezpečnost při provozu a užívání po celé době životnosti daného objektu a z tohoto vyplývá, že je nutné zajistit maximální plochu střechy, tudíž 4 kotevní body jsou nedostačující. Navíc, 4 ks kotevních bodů nezajistí kyvadlový efekt po zachycení pádu a není daným způsobem možné zajistit volný pád menší než 1,5m. Dále pak polohovací bederní pás není určen pro práci na šikmé střeše, avšak pro práci na sloupech apod. pro pracovní polohování.

Jsme názoru, že pro tuto konkrétní plochu střechy bude potřeba minimálního počtu 45 ks kotevních bodů a pro jednu osobu jako OOPP – záchytný postroj, přípojný popruh, přilba, transportní vak a montážní lano.

Dotaz:

Žádáme o ověření a případnou opravu popisu položky ve výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Kotevní body nebudou prováděny, neboť normy na tyto body nejsou závazné a je na zhodnocení investora a projektanta, zda je v tomto rozsahu navrhne. V provozním předpisu bude deklarováno, že střecha je nepochůzí a případná údržba se bude dělat z plošiny.

Sdělení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel se v souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Původně stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do 13. 07. 2026 do 08:00:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek do **14. 07. 2026 do 08:00:00 hodin**.

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
„elektronicky podepsáno“