



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce bývalého učitelského domu Škrobálkova 291/49“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 27, 28

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Reagujeme na odpověď č.2 ze Sdělení zadavatele ze dne 26.5.2026. Domníváme, že zadavatel nemůže přenášet zodpovědnost za vytvoření výkazu výměr na zhotovitele, a proto opakovaně žádáme o doplnění specifikace položky z výkazu výměr - 01_VV_HLAVNÍ, list 01 01 Pol č. 175. Žádáme o doplnění přesného výpisu a ilustrativních náčrtů imitace plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků, které mají být oceněny formou příplatku k ploše zateplené fasády, resp. žádáme uvedení množství v souladu s Vyhláškou č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby zadání bylo rovné, objektivní a přehledné pro všechny uchazeče, nebo stanovení řízené ceny, která bude pro všechny účastníky závazná.

Odpověď č. 1:

Ve výkresech pohledů jsou prvky znázorněny, byly doplněny kóty šířek a délek plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků, přílohou je soubor dwg, ze kterého je možno si prvky odměřit. Na tyto výkresy odkazuje i výkaz výměr. Rovněž je objekt zvenku volně přístupný a uchazeč si prvky na místě může odměřit. Vybraný uchazeč si provede před začátkem prací podrobnou fotodokumentaci a orientační odměření historizujících prvků fasád, které následně zhotoví z polystyrenu v tl. 20-30 mm s opatřením perlinkou ve výrobně a přilepí a ukotví je na fasádu. Jedná se o plastické římsy, špalety a další historizující prvky. Cílem je zhotovit prvky podobné jako jsou na stávající fasádě, nemusí být zcela shodné, nejedná se o památkově chráněný objekt.

Dotaz č. 2:

Ve zveřejněném VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 26, bylo k dotazu č. 1 odpovězeno:

Kotevní body **nebudou prováděny**, neboť

Dotaz:

Jelikož součástí Vysvětlení ZD č. 26 není nový výkaz výměr, žádáme o potvrzení zadavatele, že položka č. 221 v listu 01 01-Stavební a konstrukční část, může být oceněna 0,00 Kč, aniž by byl uchazeč vyloučen ze ZŘ.

Nebo bude zveřejněn nový výkaz výměr, ve kterém již položka č. 221 - Dod+mont záchytný systém na střeše vč. revize, nebude uvedena?

Odpověď č. 2:

Položka č. 221 – dodávka + montáž_ záchytný systém na střeše bude v rozpočtu oceněna v tomto rozsahu:

D+M- 4 certifikovaná oka záchytného systému kotvená certifikovaně k prvkům krovu, vždy u každého výlezu u komína na střeše a 1x certifikované kotevní lano s karabinou a bederním pásem s délkou lana do 5 m pro kotvení 1 osoby.



Přílohy:

- ŠAMBRÁNY_OZDOBY_FASADA
- D_UCITELSKY DUM

Sdělení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel se v souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Původně stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do 14. 07. 2026 do 08:00:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek do **24. 07. 2026** do 08:00:00 hodin.

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
„elektronicky podepsáno“