



LEGENDA SVÍTIDEL

- A — SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 6400 lm, 514 W, IP66
- B — SVÍTIDLO LED, OPALOVÝ DIFUZOR, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20
- C — MODULÁRNÍ LED SVÍTIDLO S PRIZMATICKOU OPTIKOU, 4000 K, 33W, 3800 lm, IP20, PŘÍSAZENÉ
- D — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP65
- E — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP20
- N — SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, PŘÍSAZENÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 165 lm, 24 W, IP65

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, RAZENÍ 1
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, RAZENÍ 6, IP44
- TROJPÓLOVÝ SPINAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, IP44
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, DO VLHKÁ IP44
- ZÁSUVKA 400 V
- ELEKTROCKÝ ROZVÁDĚČ
- SVORKA PRO ZVYŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
- VÝVOD TRÍFÁZOVÝ, 400 V
- KABELOVÝ ŽLAB 62/50mm
- 62/50
- MOTOR
- OHŘÍVAČ
- ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL	PARAMETR PLOCHA (m2)
1.01	Příjem, zádveří, předzásobení	23,30
1.02	Mytí a skladování termoportů	22,30
1.03	Kancelář	12,20
1.04	Chodba	2,80
1.05	Úklid	1,60
1.06	Sklad přepravek (obaly)	5,70
1.07	Výtahová šachta	2,20
1.08	Hrubá příprava zeleniny	11,10
1.09	Sklad brambor a kořenové zeleniny	5,30
1.10	Chodba	57,40
1.11	Šatna ženy	10,40
1.12	Umývárna ženy	8,10
1.13	WC ženy	1,10
1.14	Šatna muži	5,00
1.15	Umývárna muži	4,10
1.16	WC muži	2,20
1.17	Kuchyň	95,50
1.18	Příprava masa	18,30
1.19	Čistá příprava zeleniny a studené kuchyně	17,00
1.20	Denní místnost	18,60
1.21	Příprava těst	18,50
1.22	Výtahová šachta	1,70
1.23	Mytí provozního nádobí	12,80
1.24	Sklad nádobí	6,20
1.25	Sklad suchých potravin	32,60
1.26	Sklad chlazených potravin	12,80
1.27	Chladicí box	8,10
1.28	Plnění a značení termoportů	10,60
1.29	Sklad chemie, centrální změkčení	5,50
1.30	WC předsíň	2,90
1.31	WC	1,30
1.32	Sklad bio	13,10
1.33	Schodiště	11,40
	CELKEM	461,70

0,000 = 280,35 m n. m. (stávající)

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt	-	<div><div>K PROJEKT, Kročil s.r.o. V Drahách 1141 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 <a href="http://www.krocil.eu">http://www.krocil.eu</a></div><div><div>K PROJEKT</div><div>TRŽNÍ PRŮBĚH</div></div></div>						
Projektant	Ing. Tomáš Kročil	Vypracoval	Ing. Petr Hanáček							
Stavebník	Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01; IČ 002 91 463)									
Místo stavby	ZŠ Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01; parc.č. st.2812, k.ú. Uh.Brod)									
Název akce				Pare	1	2	3	4	5	6
ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně				Zákázka	26ZAK1340					
Stavební objekt				Účel PD	DSP + DPS					
Část dokumentace				Datum	březen 2026					
Obsah				Formát	6× A4					
PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ				Měřítko	Výkres č.					
				1:75	02					