



LEGENDA

- HLUKOVĚ TLUMÍCÍ FLEXIBILNÍ POTRUBÍ tl. izolace 25 mm
- 
- ZAKRYTOVÁNÍ SÁDKOKARTONOVOU KONSTRUKCÍ + 50 mm HLUKOVÁ IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍ VATY

POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

1 VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

2 ČIDLO CO<sub>2</sub>

3 ODVOD KONDENZÁTU – HADICE PE V LIŠTĚ, SPÁD min 3%, VODOROVNÁ ČÁST VEDENA V INSTALAČNÍM KORÝTKU – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO SIFONU UMYVADLA ZA SIFON S PŘÍPOJKOU

5 KOMBINOVANÁ VÝUSTKA, DETAIL VIZ VÝRES č.V-09, V-11

8 ZPĚTNÁ KLAPKA S PRUŽINOU

POZNÁMKA: PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ OVĚŘIT KONKRÉTNÍ POLOHU PRŮVLAKU A ZÁSAH DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ODSOUHLASIT STATIKEM

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
Milan Jedinák	Milan Jedinák	Bc. Zdeněk Landí
Stavebník: MĚSTO BRUNTÁL		
Název stavby: Zateplení a výměna okenních otvorů Základní škola Bruntál, Cihelní 6		
PD: VZDUCHOTECHNIKA		
Datum: 06/2016		
Měřítko: 1:50		
Stupeň: DSP		
Výkres: PŮDORYS BUV13 - 3.NP		Č.výkresu: V-07