

**Projektová dokumentace**  
**DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ**  
**Vzduchotechnika**

**Doplnění bodu č. 3. Celkové uspořádání a funkce zařízení:**

**Uvažovaná čidla CO2 budou fungovat na principu IR.**



Datum: 18. 1. 2018

Vypracoval: Bc. Zdeněk Lančí