



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Spisová značka: OM6293/2026/462

Číslo jednací: OM42605/26/462

Zadavatel:

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Název zakázky:

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ MÚ KYJOV – OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE

Druh zadávacího řízení: otevřené
Druh zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Vážení dodavatelé,

podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídek (viz níže).

Dotaz č. 1 dodavatele doručený dne 04.05.2026

Dobrý den, žádáme o dopřesnění požadovaných vnitřních parapetů.

Jaký má být materiál, hloubky parapetů a barva?

Barva okna je požadována Adler odstín č.11, můžeme nahradit barvou RAL 8011?

Neznáme pojem "těsnění na okapnici", co je tím myšleno?

Není specifikován druh okapnice - má být použita EURO okapnice hliníková nebo dřevěná historizující okapnice dřevěná? Pokud hliníková - žádáme o specifikaci barvy této okapnice (tm.hnědá, bronz, stříbrná)

Zároveň žádáme o adekvátní posunutí termínu odevzdání (dle rychlosti odpovědi na dotazy).

Děkujeme za odpovědi

Dodatečná informace zadávací dokumentace k dotazu č. 1 doručenému dne 04.05.2026

Upřesnění vnitřních parapetů, viz příloha a foto.

Zadavatel sděluje, že barevný odstín „ADLER odstín č. 11“ byl stanoven v závazném stanovisku orgánu památkové péče. Toto stanovisko je pro realizaci předmětu plnění závazné a zadavatel je povinen jej respektovat. Z uvedeného důvodu zadavatel požaduje bezvýhradné dodržení odstínu. Nepřipouští se jeho nahrazení jiným, byť obdobným odstínem. Současně



zadavatel uvádí, že se jedná o pokračující etapu výměnu oken, a proto je nezbytné zachovat jednotný vzhled objektu v návaznosti na již realizované části.

Těsnění na okapnici – jedná se o těsnící prvek (gumové těsnění) umístěný v oblasti spodní okapnice okna.

Specifikace druhu okapnice – EURO okapnice hliníková v povrchové úpravě bronz.

Zadavatel na základě včasného zpracování odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak zůstává beze změny.

Dotaz č. 2 dodavatele doručený dne 04.05.2026

Vážený zadavateli,

jako zájemce o veřejnou zakázku Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Žádáme tímto zadavatele o doplnění technických podkladů k závaznému stanovisku, tj. cenové nabídky (bez cen) k žádosti zpracované společností TOP EURO WINDOWS, Kostelec u Kyjova, abychom byli schopni posoudit, zda jsme schopni splnit podmínky požadované ze strany památkové péče (profilace, řezy, detaily, apod.).

Děkujeme za pochopení.

Dotaz č. 2:

Rámové a křídlové okapnice mohou být hliníkové či musí být dřevěné?

Dotaz č. 3:

Lze Vám nabídnout tento konkrétní výrobek?

<https://www.vekra.cz/produkt/eurookna-natura-78/>

- eurookna IV78,
- materiál oken smrk napojovaný,
- izolační trojsklo,
- kování Siegenia-Aubi,
- euroklika Bernat,
- celoobvodové kování a těsnění,
- povrchová úprava lazura Adler AW Finapro20, odstín 11.

Děkujeme za odpověď.

Dodatečná informace zadávací dokumentace k dotazu č. 2 doručenému dne 04.05.2026

Ad 1) Viz příložené soubory – svislý řez, vodorovný řez, foto vyměněných oken a oken určených k výměně.

Ad 2) Specifikace druhu okapnice – EURO okapnice hliníková v povrchové úpravě bronz.

Ad 3) Ano, lze.



Přílohy:

Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 1

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídek byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/6000> a ve webové aplikaci JOSEPHINE na doméně <https://josephine.proebiz.com>.

V Kyjově dne 05.05.2026

Bc. Eva Julínková
Oddělení právní