

Váš dopis

Ze dne 08. 04. 2024  
Naše značka I 25-24/ 240427  
Vyřizuje Petr Meca  
Telefon 554 774 239  
Email petr.meca@teplobr.cz  
Bruntál dne 09. 04. 2024

ARTENDR s.r.o.  
p. Benjamin Erben  
Nádražní 67  
281 51 Velký Osek

### Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Vážení,

Na základě Vaší žádosti ze dne 8.4.2024 a přiložených situačních výkresů s vyznačením zájmové oblasti (k.ú. Bruntál p.č. 2292, 3862/1, 1755/1, 4517 a přilehlé parcely), Vám zasíláme toto vyjádření:

Váš záměr stavby „Rekonstrukce místní komunikace Chelčického včetně řešení křižovatky s ul. Jesenicou a výjezd z ul. Jaselská - Jesenická, Bruntál“ dle situačního zákresu, se dotkne zájmů společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. a to soustavy teplovodů, která je umístěna tak jak je zakresleno na námi dodaných situačních výkresech. Souběžně s trasou teplovodu (ve stejné hloubce jako teplovod) je uložen i komunikační kabel pro dálkové řízení domovních předávacích stanic. Během realizace výše uvedeného záměru dojde ke křížení s naším teplovodem. Současně touto stavbou také dojde k dotčení ochranného pásma teplovodu a dalších zařízení společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.. Ochranné pásmo teplovodu je zřízeno dle zákona č. 458/2000 Sb., § 87 odst. 2 v platném znění, a to ve vzdálenosti 2,5m od krajního líce teplovodu na každou stranu.

Realizace Vašeho stavebního záměru je dle § 87 odst. 4 výše uvedeného zákona možná pouze za dodržení níže uvedených podmínek:

1. Vytýčení těchto sítí teplovodů Vám za úplaty zajistí na základě objednávky náš pracovník p. Dalibor Hrdlička tel. 554 774 230 nebo 603 878 354. Pro poskytnutí dig. dat o skutečné poloze dotčeného teplovodu prosím kontaktujte našeho pracovníka p. Petra Mecu na tel. 603 721 317 nebo e-mail: meca@teplobr.cz.
2. Křížení vedení (pokud bude odkrýváno pod úrovní terénu) s teplovodem je možné za podmínky zachování dostatečného krytí teplovodu (min. krytí je 500mm od horní hrany teplovodu).
3. Veškeré zemní práce probíhající v ochranném pásmu musí být prováděny ručně, v ochranném pásmu je zákaz pohybu jakékoliv těžké stavební techniky, nebo skládky stavebního materiálu.
4. V případě obnažení naší teplovodní sítě, nebo našeho telekomunikačního kabelu, požadujeme zastavit výkopové práce a okamžitě přizvat ke kontrole p. Hrdličku.
5. V ochranném pásmu je zákaz pohybu jakékoliv těžké stavební techniky, nebo skládky stavebního materiálu.



TEPLO BRUNTÁL a.s.  
IČ: 25350676 | DIČ: CZ25350676 | Datová schránka: 8jrgmqq  
Zapsána v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1345




554 774 224  
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál

www.teplobr.cz

6. K převzetí provedených prací v ochranném pásmu a následných zpětných povrchových úprav se zápisem do stavebního deníku požadujeme přizvat p. Hrdličku tel. 554 774 230 nebo 603 878 354. V případě nedodržení tohoto požadavku Vám bude z naší strany účtována sankce a to až do výše 5.000,- Kč, za každý nepředaný úsek.
7. Vytyčení teplovodu v terénu je pouze orientační skutečnou polohu a hloubku je nutné před zahájením výkopu pro komunikační kabel ověřit sondami, dle dohody s p. Hrdličkou.
8. Upozorňujeme, že v ochranném pásmu teplovodu není možné bez písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele teplovodní sítě, zřizovat žádné konstrukce, opěrné body, stožáry, nebo vysazovat keře a stromy.

Toto vyjádření je platné 1 rok od data vydání a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení.

S pozdravem



Ing. Luboš Trnavský  
ředitel společnosti  
TEPLO BRUNTÁL a.s.



- 4 -

TEPLO BRUNTÁL a.s.  
Šmilovského 659/6,  
792 01 Bruntál  
IČ: 253 50 676  
DIČ: CZ25350676