

Vysvětlení/změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

I. Identifikační údaje:

Název zakázky:	Chodník Záguří - Těrlicko
Číslo projektu:	x
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky (§ 24 ZZVZ)	podlimitní
Zadavatel (§ 4 ZZVZ):	veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):	stavební práce
Identifikace zadavatele:	Obec Horní Bludovice
Sídlo zadavatele:	Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
IČO zadavatele:	00296686
Statutární orgán:	Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra - starosta
CPV kódy	45233140-2 Práce na stavbě silnic, 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy
WWW adresa zadavatele:	https://www.horni-bludovice.cz/
Adresa profilu zadavatele (§ 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ):	https://profily.proebiz.com/profile/00296686
Adresa elektronického nástroje (§ 28 odst. 1 písm. i ZZVZ):	https://josephine.proebiz.com

II. Zástupce zadavatele a jiné osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace:

Zástupce zadavatele (§ 43 ZZVZ):	Dobrá zakázka s. r. o. Sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava IČO 286 31 595
Kontaktní údaje:	info@dobrazakazka.cz tel. +420 774 883 284
Zpracovatel textové části:	Zástupce zadavatele
Zpracovatel technické dokumentace:	ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava, IČ: 27791891
Předběžné tržní konzultace:	Neproběhly

III. Lhůty a místo pro podání nabídek

Datum prohlídky místa plnění:	Místo je volně přístupné, zadavatel neorganizuje hromadnou prohlídku místa plnění.
Lhůta pro podání nabídek:	20. 5. 2026 do 8:00 hod.
Místo podání nabídek:	Elektronický nástroj zadavatele.
Lhůta zpřístupnění nabídek:	Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. v čase uplynutí lhůty pro podání nabídek.

IV. Předmět vysvětlení/změny

Dotaz k vysvětlení 1:

Výkaz výměr v SO 101 v p. č. 55 uvádí asfaltový beton ACO 11+ z nemodifikovaného asfaltu, oproti tomu Technická zpráva a výkres D101_02 Příčné řezy uvádí asfaltový beton ACO 11+ modifikovaný. Co máme ocenit?

Vysvětlení 1:

Oceněn bude nemodifikovaný asfalt ACO 11+ dle výkazu výměr.

Dotaz k vysvětlení 2:

V projektové dokumentaci jsme nenalezli žádné údaje o bráně – ani o stávajícím stavu, ani o novém stavu. Cena se může výrazně lišit zejména podle typu výplně nebo podle hmotnosti. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o přesnou specifikaci stávající i nové brány.

Vysvětlení 2:

Stávající brána - dvoukřídlá ocelová brána s šířkou 2x 2,75 m a výškou 1,8 m. Brána je konstrukčně řešena z trubkového rámu + křížová výztuha, vše z trubek pr.40 mm. Výplň tvoří přivařené rámečky s pletivem.



Nová brána – dvoukřídlá ocelová brána s šířkou 2x 2,75 m a výškou 1,8 m. Brána bude konstrukčně řešena z ocelových silnostěnných profilů 60x40x3 mm, členění křídla dle původní brány, výplň svařovaná pletivo. Sloupky budou nahrazeny novými ocelovými s průřezem pr.110 mm, o celkové délce 2,8 m. Sloupky budou zabetonovány do patek z C16/20 do nezámrazné hloubky.

Povrchová úprava žárový zinek + email.

V. Změna lhůt

Tato změna nezakládá změnu lhůt pro podání nabídek.

V Ostravě dne 2026-05-07

Dobrá zakázka s. r. o.
zástupce zadavatele