

**Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1 v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ8/2026.**

Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení, změnu a doplnění č. 1 k veřejné zakázce č. j. VZ8/2026 s názvem: „Servisní služby chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva“, a to ve vztahu k části 1 i k části 2 veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

„Dobrý den, v příloze 5.1 Katalog náhradních dílů - specifikace náhradních dílů a materiálu, Příloha 5.2 Katalog náhradních dílů - specifikace náhradních dílů a materiálu je pouze obecné označení pro potřeby správné zpracování nabídky je potřeba specifikace a označení dílů, nikoliv jen obecný název.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

*„Zadavatel si dovoluje nesouhlasit, a má za to, že popis náhradních dílů v přílohách č. 5.1 a 5.2 zadávací dokumentace je dostatečný.“*

*Zadávací dokumentace nadto zahrnuje přílohy č. 4.1 – Specifikace servisovaných zařízení a harmonogram servisních prohlídek a kontrol pro část 1 VZ a 4.2 – Specifikace servisovaných zařízení a harmonogram servisních prohlídek a kontrol pro část 2 VZ, v nichž lze případně dohledat podrobnosti ohledně bližší specifikace zařízení, pro něž bude zadavatel případně náhradní díly potřebovat.*

*Nad rámec výše uvedeného by pak zadavatel rád dodal, že téměř shodný popis náhradních dílů je v rámci veřejné zakázky s obdobným předmětem plnění opakovaně soutěžen již od r. 2018, přičemž stávající popis náhradních dílů byl pro dodavatele vždy dostatečný.*

*Zadavatel tedy nemá v tomto ohledu v úmyslu jakkoli zasahovat do aktuální podoby příloh č. 5.1 a 5.2 zadávací dokumentace.“*

**Na základě výše uvedeného zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Praze dne 25.5.2026

Mgr. Iva Janíčková  
Oddělení veřejných zakázek  
Český rozhlas