

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Domácí čistírny odpadních vod
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO:	002 99 529
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Bod 4 manipulace a údržba - Servis: pravidelná roční kontrola, výměna filtrů/difuzorů dle potřeby; pokud se u konkrétního zařízení filtry standardně nevyměňují, ale pouze čistí, bude tento postup uveden v provozních pokynech výrobce/dodavatele a vysvětlen při zaškolení obsluhy.

Má být tato služba součástí nabídky, nebo se bere fakt, že servis výše popsany si mohou majitelé ČOV řešit dle potřeby svépomocí?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel uvádí, že zajištění pravidelných servisních prohlídek po předání DČOV není součástí předmětu plnění. Uvedený požadavek vymezuje provozní a údržbové požadavky na zařízení, nikoliv povinnost dodavatele tyto servisní činnosti po předání zařízení pravidelně zajišťovat. Dodavatel je však povinen předat provozní pokyny výrobce/dodavatele a v rámci zaškolení obsluhy vysvětlit běžné provozní a údržbové úkony. Následné servisní prohlídky, údržbu, čištění filtrů, výměnu dílů dle potřeby apod. si budou vlastníci/provozovatelé DČOV zajišťovat sami, případně prostřednictvím odborného servisu podle pokynů výrobce. Tím nejsou dotčeny povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky a odpovědnosti za vady.

DOTAZ 2

Opravdu budou všechny ČOV určeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody?

ODPOVĚĎ 2

Ano. Pro účely zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby všechny nabízené DČOV byly konstrukčně vhodné pro osazení v území s výskytem vysoké hladiny podzemní vody, a to při dodržení montážního postupu stanoveného výrobcem. Zadavatel tím nevylučuje, že skutečné místní podmínky se mohou u jednotlivých nemovitostí lišit, avšak pro účely porovnatelnosti nabídek musí dodavatelé vycházet z předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci, zejména z předpokladu, že hladina podzemní vody se může nacházet cca 0,5 m pod terénem.

DOTAZ 3

Máte někde specifikováno, jaké jsou kde hloubky uložení ČOV? Cena nástavců bude ovlivňovat cenu nabídky, nerada bych tedy pracovala s nějakou průměrnou výškou, jelikož by nás to mohlo zbytečně poškozovat v případech, kde by byla potřeba nižší nástavec.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel pro účely zpracování nabídky stanovil závazné předpokládané rozmezí těchto parametrů. Hloubka přítoku odpadní vody do jednotlivých DČOV se předpokládá v rozmezí cca 0,4 m až 1,0 m pod terénem. Předpokládané osazení jednotlivých DČOV se pohybuje v rozmezí cca 2,1 m až 2,5 m pod terénem, přičemž tímto údajem je myšlena hloubka dna nádrže. Dodavatel je povinen zohlednit tyto předpoklady v nabídce, včetně případných nástavců, prodloužení vstupních částí nebo jiných prvků nezbytných pro řádné osazení a zprovoznění nabízené DČOV. Zadavatel nepožaduje ocenění podle průměrné hloubky, ale podle uvedeného rozmezí, které je pro účely zpracování nabídek závazné a pro všechny dodavatele shodné. Případné odchylky od těchto hodnot budou řešeny až přímo s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy.

DOTAZ 4

Bod 6 - Dodavatel je povinen před usazením konkrétní DČOV ověřit skutečné místní podmínky, zejména hloubku a výškové osazení nátokového potrubí, spádové poměry kanalizačního vedení, úroveň terénu a hladinu podzemní vody, a potvrdit, že zvolené technické řešení odpovídá skutečným podmínkám příslušného místa plnění. – tuto službu vyžadujete opravdu po dodavateli ČOV? Z našeho pohledu se jedná o výkon, za který by měl být odpovědný subjekt, který dle našich projekčních a instalačních podkladů bude přípravu místa realizovat.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel upřesňuje, že dodavatel není odpovědný za provedení zemních a stavebních prací ani za zajištění stavební připravenosti místa plnění. Tyto činnosti zajistí kupující, případně vlastníci jednotlivých nemovitostí, jako součást stavební připravenosti. Povinnost dodavatele ověřit skutečné místní podmínky je třeba chápat jako kontrolu před usazením konkrétní DČOV, zda připravené místo plnění zjevně odpovídá montážním podmínkám výrobce, technickému řešení nabízené DČOV a požadavkům zadávací dokumentace. Dodavatel tedy nepřebírá odpovědnost za zemní a stavební práce provedené jiným subjektem, je však povinen upozornit kupujícího, pokud před usazením DČOV zjistí zjevný nesoulad stavební připravenosti s montážními podmínkami výrobce nebo s požadavky nezbytnými pro řádné osazení a zprovoznění DČOV.

DOTAZ 5

Doprava ČOV na místo a termín – kdy plánujete realizaci spustit? Ptám se z důvodů zajištění dostatečné kapacity ve výrobě a eliminaci časových prostojů. Dále mě zajímá distribuce ČOV, budou se zavážet v rámci vybraných částí obce na jedno místo, nebo požadujete rozvor na jednotlivé parcely? Bude k tomu určen přesný den? Např. 1.7. závoz do Těšíkova, 2.7. Žleb atd.

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel předpokládá realizaci dodávky na základě písemných výzev podle stavební připravenosti jednotlivých míst plnění. Předpokládaný termín odesílání výzev je červenec až srpen 2026, přičemž nejzazší termín pro odeslání poslední výzvy je 31. 10. 2026. Nebude-li v konkrétní výzvě stanoveno jinak, bude výzva odesílána pro každou jednotlivou DČOV samostatně podle stavební připravenosti příslušného místa plnění. Místem dodání jsou

jednotlivá místa plnění, tj. příslušné nemovitosti v místních částech Dalov (Horní Žleb) a Těšíkov. Přesný termín dodání a konkrétní místo dodání budou určeny v příslušné písemné výzvě kupujícího.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.