

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Areál Trolejbusy Ostrava – Dodávka a montáž klimatizačních jednotek“

Ev. č. zak. SVZ-60-26-PŘ-Če

zadávané formou sektorové veřejné zakázky malého rozsahu

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 16. 6. 2026):

Dotaz:

Dobrý den,

na základě výkonů uvedených v zadávací dokumentaci předpokládáme, že se jedná o systém typu VRV/VRF, který je zpravidla spojen s vyššími pořizovacími náklady oproti řešení formou multi split systému.

Chtěli bychom se proto dotázat, zda zadavatel připouští možnost alternativního technického řešení, konkrétně instalaci 3 ks samostatných splitových jednotek, za předpokladu splnění požadovaných technických parametrů a funkčních požadavků dle zadávací dokumentace.

Děkujeme za upřesnění.

S pozdravem

Odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že požaduje dodání 1 ks venkovní jednotky a 3 ks vnitřních jednotek, při dodržení technických parametrů uvedených v zadávacích podmínkách, zejm. pak v Příloze č. 1 – ZD a SoD – Soupis prací a v příloze č. 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací. Zároveň pro úplnost uvádí, že upravil/doplnil Přílohu č. 1 ZD a SoD – Soupis prací (dále také jen Příloha č. 1) a Příloha č. 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací (dále také jen Příloha č. 2), a tyto upravené/doplněné Přílohy jsou součástí tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (dále jen VZD č. 1).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 17. 6. 2026):

Dobrý den,

ze včerejší prohlídky vyplývají naše následující dotazy:

1. Venkovní jednotka bude na 230 V?

2. Výkon chlazení venkovní jednotky nejde dohromady s chladicím výkonem 3 ks vnitřních jednotek.

3. Nemohou být 3 jednotky samostatné splitové ?

S pozdravem

Odpověď na Dotaz č. 2:

Ad1) Zadavatel umožní napojení v rozmezí od 220 do 400 V. V souvislosti s tím, upravil požadované rozmezí v Příloze č. 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací. Upravená Příloha č. 2 je součástí tohoto VZD č. 1.

Ad 2) Zadavatel upravil výkon chlazení venkovní jednotky v Příloze č 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací. Upravená Příloha č. 2 je součástí tohoto VZD č. 1.

Ad 3) Zadavatel potvrzuje výše uvedené, tj. že požaduje dodání 1 ks venkovní jednotky a 3 ks vnitřních jednotek, při dodržení technických parametrů uvedených v zadávacích podmínkách, zejm. pak v Příloze č. 1 – ZD a SoD – Soupis prací a v příloze č. 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací.

Zároveň zadavatel pro úplnost uvádí, že v souvislosti s výše uvedeným upravil/doplnil Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, a tyto upravené doplněné Přílohy č. 1 a č. 2 jsou součástí tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (dále jen VZD č. 1).

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 17. 6. 2026):

Dobrý den,

žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v části klimatizace.

1 - V zadávací dokumentaci jsou uvedeny výkony vnitřních jednotek ve tvaru 7,6–12,7 kW a 5,1–8,5 kW. Žádáme o potvrzení, zda se jedná o přípustný rozsah výkonů nabízených jednotek, tj. zda je možné nabídnout jednotku s výkonem v rámci uvedeného intervalu, nebo zda zadavatel požaduje výkon odpovídající horní hranici uvedeného rozsahu.

V případě uvažování horních hranic výkonů činí celkový požadovaný výkon vnitřních jednotek až 33,9 kW, což se jeví jako nesoulad s požadovanou venkovní jednotkou o výkonu 12–14 kW a současně s požadovaným systémem typu multi-split.

Současně žádáme o potvrzení, zda zadavatel skutečně požaduje systém typu multi-split, nebo zda připouští také řešení VRF/VRV. Na základě dostupných technických podkladů se jeví požadované parametry jako obtížně splnitelné v provedení multi-split a mohou omezovat okruh možných výrobců.

2- V zadávací dokumentaci není jednoznačně určeno místo instalace venkovní jednotky. Tato informace má zásadní vliv na délky tras Cu potrubí, komunikační kabeláže, jeřáb, případné doplnění chladiva, dimenzování systému i celkovou cenu díla.

Žádáme proto zadavatele o jednoznačné určení místa montáže venkovní jednotky, případně o doplnění předpokládaných délek tras mezi venkovní a vnitřními jednotkami tak, aby všichni účastníci zpracovávali nabídku na shodném technickém základě.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Ad 1) Zadavatel upravil výkon chlazení venkovní jednotky v Příloze č. 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací a také v Příloze č. 1 ZD a SoD – Soupis prací. Upravené Přílohy č. 1 a č. 2 jsou součástí tohoto VZD č. 1.

Zadavatel opakovaně pro úplnost uvádí, že požaduje dodání 1 ks venkovní jednotky a 3 ks vnitřních jednotek, při dodržení technických parametrů uvedených v zadávacích podmínkách, zejm. pak v Příloze č. 1 – ZD a SoD – Soupis prací a v příloze č. 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací.

Zároveň pro úplnost uvádí, že upravit/doplnil Přílohu č. 1 a Příloha č. 2 ZD a SoD – Minimální technické požadavky klimatizací, a tyto upravené doplněné Přílohy č. 1 a č. 2 jsou součástí tohoto VZD č. 1).

Ad 2) Zadavatel upravuje/doplňuje Přílohu č. 9 ZD – Půdorys s doplněním zaznačení umístění venkovní jednotky na střechu, k nejzazšímu místu vnitřní jednotky cca 20 mb.

Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu doplnění a úpravy zadávacích podmínek a z důvodu poskytnutí odpovědí v delším časovém rozmezí prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 8. 2026 do 10.00 h.

Bližší informace včetně Vysvětlení Zadávací dokumentace naleznete na Profilu zadavatele, viz odkaz:
<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/6082>

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Přílohy Vysvětlení ZD č. 1:

Příloha č. 1 – Soupis prací – revize 1 ze dne 14. 7. 2026

Příloha č. 2 – Minimální technické požadavky klimatizací – revize 1 ze dne 14. 7. 2026

Příloha č. 9 – Půdorys – revize 1 ze dne 14. 7. 2026

V Ostravě 14. 7. 2026

.....
Jana Červenková
specialista nákupu
úsek nákup a správa investic