



- 333 - počet osob v prostoru
- - označení směru úniku
- REI 45 DP1 - požadovaná požární odolnost stropu
- 21A - hasicí přístroj práškový | CO₂
- N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- EW 15 DP1 - C2 - požární uzávěr
- EI 30 DP3 - C2 - požární klapka

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:						
NÚČ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PŮDORYS	PODLAŽNÍ	SKALAZNÍ	STĚNY	STROP
1.01	PERGOLA - VENKOVNÍ ČÁST U BOKY	10.7	BETONOVÁ SLAŽBA	P4	POKLEDOVÝ BETON	POKLEDOVÝ BETON
1.02	ŠATNA	10.1	KERAMICKÁ SLAŽBA	P1	VPČ OMÍTKA	VPČ OMÍTKA
1.03	UMÝVÁRNA ŽENY	10.3	KERAMICKÁ SLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBRÁD V 200 mm	VPČ OMÍTKA
1.04	WC ŽENY	1.8	KERAMICKÁ SLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBRÁD V 200 mm	VPČ OMÍTKA
1.05	UMÝVÁRNA MUŽI	2.4	KERAMICKÁ SLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBRÁD V 200 mm	VPČ OMÍTKA
1.06	PRŮCHOD MUŽI	10.0	KERAMICKÁ SLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBRÁD V 200 mm	VPČ OMÍTKA
1.07	WC MUŽI	1.9	KERAMICKÁ SLAŽBA	P2	KERAMICKÝ OBRÁD V 200 mm	VPČ OMÍTKA
1.08	PERGOLA - VENKOVNÍ ČÁST U VSTUPU DO NĚKTERÉHO MÍSTNOSTI	10.2	BETONOVÁ SLAŽBA	P4	POKLEDOVÝ BETON	POKLEDOVÝ BETON
1.09	SKALAZ SPORTOVNĚKROUŽKOVNÍ	10.1	KERAMICKÁ SLAŽBA	P1	VPČ OMÍTKA	SKALAZ SLAŽBY V 80 mm
1.10	PERGOLA - VENKOVNÍ ČÁST U VÝSTĚ	10.1	BETONOVÁ SLAŽBA	P4	POKLEDOVÝ BETON	POKLEDOVÝ BETON
1.11	TRANSPORTEK	1.0	POKLEDOVÝ	P5	VPČ OMÍTKA	VPČ OMÍTKA
1.12	ROZDVOJENÁ VÝVĚV	11.8	POKLEDOVÝ	P3	VPČ OMÍTKA	VPČ OMÍTKA
1.13	SKALAZ SPORTOVNĚKROUŽKOVNÍ	10.9	KERAMICKÁ SLAŽBA	P4	VPČ OMÍTKA	SKALAZ SLAŽBY V 80 mm

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	PROAM ARCHITEKTI
autor čísto:	STAVIAŘ - požární bezpečnost staveb s.r.o. / KABÁTNÍKOVA 105/2, 602 00 BRNO	
zodpovědný projektant:	Radim Staviar, ČKAIT 1007258	paré č.:
vypracoval:	Ing. Tomáš Páleník	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	stupeň: DPS 02 - ČÁST II.
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
stavební objekt:	II.102.1	revize: ---
část:	D.1.3 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	datum: 2026 / 02
název výkresu:	OBJEKT PERGOLY - PŮDORYS 1NP	mřížka: výkres č. 1:100 D.1.3.01