



VZT zařízení č.3
Vzduchotechnická jednotka podstropní s rekuperací, el.ohřevem a filtrací
Vzduchové množství - 320 m³/h
Externí statický tlak jednotky - 100 Pa
El.parametry: příkon 0,74 kW (motory - 2x0,12, el.ohříváč - 0,50 kW), 1x230 V
Hluk: L_{wa} - 1)do okolí 48 dB(A) 2)výtlačk vnitř. 73 dB(A) 3) výtlačk ext. 71 dB(A)
Rozměry: 1,116 x 0,93 x 0,29 m, 74 kg
Celkem 4 ks (VZT 1.B.01, VZT 1.C.03, VZT 1.C.04, VZT 1.C.05)

Autorizační razítko

Formát:	-	Měřítko:	1:50
Datum:	04/2024	Paré:	
Zakázkové číslo:	---		
Stupeň dokumentace:	DPS		
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Zahradka		
Vypracoval:	Ing. Michal Zahradka		
Stavebník:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
STAVBA:	Sportovní areál U Červených domků v Hodoníně		
OBJEKT:	SO II.102.1 - Pergola u školy		
PROFESE:	D.1.4.5 - VZT		
PŘÍLOHA:	1.NP		
Číslo výkresu	D.1.4.5.2	Revize	00

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zřizována jiným fyzickým, nebo právnickým subjektem.