




ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

Legenda

- ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NOVÝ
- ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ
- NOVÁ ZEMNÍ KULATINA FeZn pr.10 NOVÁ
- NOVÁ ZEMNÍ KULATINA FeZn pr.10 STÁVAJÍCÍ
- STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NOVÝ
- STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ
- OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RVO1
- ROZVÁDĚČ RMS10

		PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	
Odpovědný projektant: Petr Winkler 		Kreslil: Petr Winkler 	
Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín			
Datum: 03/2026 Měřítko: -		Stupeň proj.dokumentace pro provádění stavby	Velikost papíru: 2xA4
Akce: SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ SO II.102.1 – PERGOLA U ŠKOLY			Kopie
Místo: k. ú. Hodonín; 6404172			
Obsah: D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Přehledové schéma veřejného osvětlení		Výkres č. D.1.4.6-15	