ZÁKLAD PREFABRIKOVANÉHO STUPNĚ
ZÁKLAD MONOLITICKÉHO POHLEDOVÉHO PRAHU
ZÁKLAD OPLOCENÍ
3/KAN-D
PŘI HORNÍM LÍCI VYNECHAT KAPSU PRO LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
ROZMĚR 200 x 200 mm, HLOUBKA 100mm
1/ZTI
DN150 PROSTUP A SVISLÁ DRÁŽKA (PŘÍVOD VODY) H.H. -0,250 S.H. -0,900
2/KAN-S
PROSTUP 200/200
ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 150 mm H.H. -0,250; S.H. -0,400
DO STŘEDU DESKY VLOŽIT KARI SÍŤ ø6/100/100
4/KAN-D
3/KAN-S
150 x 150 DRÁŽKA PRO KOLENO SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ VE VÝKOPU
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 0.N.A.7 Pasivní ochrana
Uzemňovací přívod při přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi
při přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem
antikorozní ochrana
izolace
beton
základový zemnič
Legenda:
Vodivé spojení
Uzemňovací systém pásek FeZn 30x4 uložen v základovém pasu
Připojení svodu drátí FeZn pr.10 k zemní soustavě pásek FeZn 30x4
Připojení sběrny MET v rozvaděči RMS10 kulatina FeZn pr.10
Kabelová chránička KOPOFLEX uložená pod základovou deskou
POZNÁMKA:
SPOJE V ZEMI OPATŘIT NÁTĚREM DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3. ČSN EN 62305, PŘECHOD MEZI ZEMÍ A POVRCHEM BUDE OŠETŘEN DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČÁST 5-54: VYBÍR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE, ČL.NA.7 PASIVNÍ OCHRANA.
SPOJOVACÍ ČÁSTI MUSÍ V ZEMI MUSÍ MÍT DVĚ SVORKY
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA SLOUŽÍCÍ PRO HROMOSVODY NEMÁ MÍT HODNOTU ZEMNÍHO ODPORU VĚTŠÍ NEŽ 10 OHMŮ, SPOLEČNÁ ZEMNÍ SOUSTAVA S ELEKTRICKOU SOUSTAVOU V OBJEKTU NEMÁ MÍT HODNOTU ZEMNÍHO ODPORU VĚTŠÍ NEŽ 5 OHMŮ.
ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ PÁSEK FeZn 30x4 BUDE ULOŽEN V ZÁKLADOVÉM PASU NEBO VE VÝKOPU DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČÁST 5-52: VYBÍR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ELEKTRICKÁ VEDENÍ, ČL.NA.4.5.13 KLADENÍ KABELŮ DO ZEMĚ.
ZE ZÁKLADOVÉHO ZEMNIČE FeZn 30x4 BUDOU VYTAŽENY SVODY KULATINY FeZn pr.10 PRO PŘIPOJENÍ JÍMACÍ SOUSTAVY A KULATINA FeZn pr.10 PRO PŘIPOJENÍ SVORKOVNICE MET V ROZVAĚČI RMS10, RO, TECHNOLOGICKÝ ROZVAĚČ NAPÁJOVACÍ HALY A VYTAŽENÝ PÁSKY FeZn 30x4 PRO PŘIPOJENÍ ZEMNÍCÍCH BODŮ TRAFOSTANICE A ROZVODNY NN A VN.
NA KULATINĚ NEBO PÁSKU BUDE PONECHÁNA REZERVA cca 5m.
VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY BUDE PROVAŘENA NA cca 10 - 15 MÍSTECH A PŘIPOJENA NA ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ.
ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÁ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA PE 230V
3AC 230V 50Hz IT
PŘÍVODNÍ ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
RODIČOVSKÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVAĚČ
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA UMÍSTĚNÍM MIMO DOSAH
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PRODUKTIVNÍ CHRANIČEM
DOPL. BEZVOTNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALTM NAPĚTÍM MALÝ A PELV
OCHRANA PŘED BLESKEM BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE
PŘIPOJENÍ JÍMACÍCH SYSTÉMŮ
soustavou FeZn pr.10
na zemní soustavu
FeZn 30x4 svorkami 2x SR3k
Pásek FeZn 30x4 ve výkopu v hloubce 0,6-1,0m
Pásek FeZn 30x4 ve výkopu v hloubce 0,5-1,0m
Pásek FeZn 30x4 v základovém pasu
FeZn pr.10 pro připojení sběrnice MET v rozvaděči RMS10
PŘIPOJENÍ ZEMNÍCÍCH BODŮ
FeZn pr.10 pro připojení sběrnice MET v rozvaděči RO
ZÁKLAD OPLOCENÍ
POZN. Z.01
ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 150 mm H.H. -0,220; S.H. -0,870
DO STŘEDU DESKY VLOŽIT KARI SÍŤ ø6/100/100
3/KAN-D
PŘI HORNÍM LÍCI VYNECHAT KAPSU PRO LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
ROZMĚR 200 x 200 mm, HLOUBKA 100mm
1000 1000 5000 1000 1000 5000 1000 1000 5000