

Spisová značka: MUHO 7610/2026 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 44073/2026 OP

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 03.07.2026

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1,

k nadlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení s názvem

SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek

Identifikační údaje veřejné zakázky

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – II. Sportovní náměstí**
Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: **Z2026-029227**
Číslo spisu VZ: **MUHO 7610/2026 OP**
Druh (předmět) VZ (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim VZ podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Nadlimitní veřejná zakázka**
Druh zadávacího řízení VZ (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Seznam použitých zkratk:

VZ - Veřejná zakázka
ZD - Zadávací dokumentace
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Dotazy dodavatelů

A) Dotazy dodavatele ze dne 25.06.2026

V rámci výběrového řízení na zakázku Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – II. Sportovní náměstí Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k následujícím bodům:

Dotaz č. 1

Žádáme o zaslání standardů zařizovacích předmětů v části ZTI

Dotaz č. 2

Žádáme o podrobnější specifikaci regulační stanici v části plynovodu.

Dotaz č. 3

Žádáme o bližší specifikaci uliční vpusti a trativodné šachty v části komunikace.

Dotaz č. 4

Náš subdodavatel upozornil, že VZT jednotka Atrea Duplex 370 EC5 již nevyrábí, je možné ji nahradit novou verzí Atrea Duplex 370Pro, případně zadavatel připouští použití technicky a funkčně rovnocenného zařízení?

Dotaz č. 5

Domníváme se, že ve výkazu výměr dochází k duplicitě požárních klapek. V projektové dokumentaci PBR jsou 4 ks, v projektové dokumentaci VZT 6ks, v rozpočtu 6 ks ve vzduchotechnice, 6 ks ve stavební části. Žádáme o objasnění správného počtu požárních klapek a případnou opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 6

Je přípustná záměna prefabrikovaných prvků volnočasové plochy za monolitické železobetonové prvky v pohledové kvalitě při zachování požadovaných technických a funkčních parametrů? Připouští zadavatel tuto variantu řešení?

B) Dotazy dodavatele ze dne 30.06.2026

V souladu se zadávací dokumentací si dovoluujeme požádat o vysvětlení následujících skutečností:

Dotaz č. 1

V příloze č. 4 – Formulář nabídky je u pozice Osoba odpovědná za vegetační úpravy požadováno uvedení autorizace. V zadávací dokumentaci jsme však požadavek na autorizaci u Osoby odpovědné za vegetační úpravy nenašli. Domníváme se, že se jedná o administrativní nedopatření v příloze č. 4. Prosíme o upřesnění této nesrovnalosti.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci, v bodě 5.4 Prokázání technické kvalifikace, je u písm. C) Reference č. 3 požadováno předložení: Min. 1 referenční zakázky, jejímž předmětem plnění byla výsadba vzrostlých stromů do strukturálního substrátu. V příloze č. 4 – Formulář nabídky je však u této reference požadováno doplnění údaje „Cena v Kč bez DPH za výsadbu vzrostlých stromů do strukturálního substrátu“. V zadávací dokumentaci není stanoven žádný požadavek na minimální ani jinou hodnotu ceny této části plnění. Žádáme proto o vysvětlení, zda je uvedení ceny za výsadbu vzrostlých stromů do strukturálního substrátu pro posouzení splnění kvalifikace relevantní, případně z jakého důvodu je tento údaj ve Formuláři nabídky požadován.

C) Dotaz dodavatele ze dne 01.07.2026

U objektu níže je položka č. 42 – SBR granulát. Tato SBR vrstva však není vůbec uvedena v PD – skladbě P1. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV nebo PD.

II.503	Sportovní náměstí – Volnočasová plocha
503.1	Nový stav

42	57711200x01	D+M: SBR granulát (dle PD)	m2	991,35000
----	-------------	----------------------------	----	-----------

2. Dodatečná informace č. 1 ZD:

A) K dotazům ze dne 25.06.2026

K dotazu č. 1:

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dokument obsahující standardy koncových prvků ZTI (Příloha č. 1 DI č. 1_Standard koncových prvků ZTI).

K dotazu č. 2:

Regulační stanice je navržena pouze jako stavební a technologická příprava pro případné budoucí připojení objektů sportovního náměstí na zdroj vytápění plynem. Primárním zdrojem tepla řešeného objektu je horkovod. Pod sportovním náměstím budou realizovány tři areálové větve plynovodu pro nové šatny, hlavní tribunu a nafukovací halu. Po dokončení stavby bude funkční pouze přívod plynu pro stávající nafukovací halu. Součástí dodávky je typová skříň regulační stanice bez osazeného regulátoru.

K dotazu č. 3:

Požadované technické parametry uliční vpusti:

- uliční vpust z polymerbetonu,
- třída zatížení B125,
- litinový rošt a rám,
- kalový koš z PP,
- integrovaný a odnímatelný pachový uzávěr,
- bezšroubová aretace mříže,
- např. ACO Pointlock nebo jiné technicky a kvalitativně rovnocenné řešení.

Požadované technické parametry trativodné šachty:

- materiál PVC-U,
- DN 315,
- poklop z PP,
- připojovací hrdlo min. DN 150.

K dotazu č. 4:

Zadavatel připouští technicky a funkčně rovnocenné zařízení, při dodržení všech návrhových parametrů včetně způsobu regulace. Současně zadavatel upravuje technickou specifikaci VZT zařízení v rozsahu rozměrových a akustických parametrů následovně:

VZT zařízení č. 3

Vzduchotechnická jednotka podstropní s rekuperací, el. ohřevem a filtrací

Vzduchové množství – 320 m³/h

Externí statický tlak jednotky – 100 Pa

El. parametry: příkon 0,74 kW (motory – 2x0,12, el. ohřívач - 0,50 kW), 1x230 V

Hluk: L_{wa} - 1) do okolí max. 49 dB(A); 2) výtlač vnitř. max. 74 dB(A); 3) výtlač ext. max. 72 dB(A)

Rozměry: max. 1,2 x 1,0 x 0,35 m, max. 80 kg

Celkem 1 ks (míst. č. 1.02)

K dotazu č. 5:

Na základě podrobného posouzení projektové dokumentace bylo zjištěno dvojí vykazání požárních klapek v soupisu prací, dodávek a služeb, a to v části D.1.4.5 Pergola – VZT (položky č. 22–24) a současně v části 102.2 Výrobky (položka č. 6). Zadavatel proto jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb, ve kterém byla uvedená duplicita odstraněna (Příloha č. 2 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb_Areál U ČD – II. Sportovní náměstí).

K dotazu č. 6:

Zadavatel nepřipouští záměnu prefabrikovaných prvků za monolitické železobetonové prvky a trvá na provedení dle projektové dokumentace. U monolitických prvků nelze předem garantovat požadovanou kvalitu a přesnost provedení jednotlivých dílců.

B) K dotazům ze dne 30.06.2026

K dotazu č. 1:

Ano, jedná se o administrativní nedopatření. Zadavatel proto zveřejňuje opravený Formulář nabídky (Příloha č. 3 DI č. 1_Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY).

K dotazu č. 2:

Údaj o ceně za výsadbu vzrostlých stromů do strukturálního substrátu není předmětem posouzení splnění technické kvalifikace. Požadavek byl z Formuláře nabídky odstraněn v opravené příloze.

C) K dotazům ze dne 01.07.2026

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje opravený soupis prací, dodávek a služeb, ve kterém byla položka uvedená v dotazu odstraněna (Příloha č. 2 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb_Areál U ČD – II. Sportovní náměstí).

D) Vzhledem k povaze úprav zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu se zadávacími podmínkami ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek:**Nové znění dle dodatečné informace č. 1 ZD:**

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **10.08.2026 v 12:00:00 hodin**

Datum a čas otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 10.08.2026 od 12:00 hodin, a bude provedeno elektronicky. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Přílohy:

Příloha č. 1 DI č. 1_Standard koncových prvků ZTI

Příloha č. 2 DI č. 1_Soupis prací, dodávek a služeb_Areál U ČD – II. Sportovní náměstí

Příloha č. 3 DI č. 1_Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/6083>

MgA. Petr Drábek

Odbor právní

Administrace veřejných zakázek