

Spisová značka: MUHO 7610/2026 OP  
Číslo jednací: MUHOCJ 48487/2026 OP

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek  
Tel.: +420 518 316 338  
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz  
Datum: 22.07.2026

## DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Dodatečná informace č. 2,

k nadlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení s názvem

### SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ

#### Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**  
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek

#### Identifikační údaje veřejné zakázky

##### **Informace o zadávacím řízení**

Název veřejné zakázky: **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – II. Sportovní náměstí**  
Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: **Z2026-029227**  
Číslo spisu VZ: **MUHO 7610/2026 OP**  
Druh (předmět) VZ (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**  
Režim VZ podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Nadlimitní veřejná zakázka**  
Druh zadávacího řízení VZ (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

#### **Seznam použitých zkratk:**

VZ - Veřejná zakázka  
ZD - Zadávací dokumentace  
ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,  
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

## 1. Dotazy dodavatelů

### A) Dotaz dodavatele ze dne 17.07.2026

*Ve VV u SO 503.1 Sportovní náměstí – Volnočasová plocha není nikde uvedena délka lajn na sportovním povrchu EPDM. Dále ve VV není položka penetrační nátěr asfaltové plochy před pokládkou EPDM povrchu (je tam pouze v rámci pokládky asfaltů).*

### B) Dotazy dodavatele ze dne 22.07.2026

#### **Dotaz č. 1**

Zadavatel požaduje obrubník z ocelové pásoviny tl. 10 mm. Standardně se vyrábí tl. max. 3 mm. Žádáme dodavatele o přehodnocení požadavku na tloušťku a případnou revizi VV/PD.

#### **Dotaz č. 2**

Žádáme dodavatele o upřesnění množství u položky níže. Ve VV je uveden 1 soubor, ve Výpisu zámečnických výrobků je uveden 1 ks. V řezu je zakresleno celkem 20 ks. Kolik kusů hliníkových stínících profilů tedy máme ocenit?

29 – 76700AZ.14 – D+M: Z.14 – hliníkové stínící profily, 200x100x5200 mm (přesná spec. výrobků viz PD – 183-5b-2\_d-1-1\_asr\_11\_SO-102\_psv\_zamecnicke) – soubor – 1,000

## 2. Dodatečná informace č. 2 ZD:

### A) K dotazu ze dne 17.07.2026

Na základě dotazu dodavatele zadavatel doplnil zadávací dokumentaci následovně:

- do dokumentu **D.1.8.18 Skladby konstrukcí** byla do skladby **P1** doplněna vrstva **PU penetrace** (viz Příloha č. 1 DI č. 2\_D.1.8.18 Skladby konstrukcí),
- do soupisu prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 2 DI č. 2\_Soupis prací, dodávek a služeb\_Areál U ČD – II. Sportovní náměstí), list **SO II.503.1 – Sportovní náměstí – Volnočasová plocha**, byly doplněny:
  - díl 5, položka č. 42 – **PU penetrace**,
  - díl 91, položky č. 56 až 58 – **lajnování EPDM plochy**.

### B) K dotazům ze dne 22.07.2026

#### **K dotazu č. 1:**

Zadavatel k požadavku na tloušťku ocelové pásoviny uvádí, že připouští provedení obrubníku z ocelové pásoviny o minimální tloušťce 5 mm.

#### **K dotazu č. 2:**

Zadavatel upřesňuje, že položka Z.14 – hliníkové stínící profily představuje soubor tvořený celkem 20 ks stínících profilů dle specifikace Z.14, jak je patrné z řezu B1. Dodavatel tedy v rámci nabídky ocení celkový soubor odpovídající 20 ks výrobků Z.14.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 DI č. 2\_D.1.8.18 Skladby konstrukcí

Příloha č. 2 DI č. 2\_Soupis prací, dodávek a služeb\_Areál U ČD – II. Sportovní náměstí

**Dodatečná informace č. 2 ZD** byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/6083>

MgA. Petr Drábek  
Odbor právní  
Administrace veřejných zakázek