



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Spisová značka: OM9913/2026/462
Číslo jednací: OM63235/26/462

Zadavatel: **Město Kyjov**
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města
Administrace VZ: Bc. Eva Julínková, odbor majetkoprávní

Název zakázky:

VÝMĚNA VÝTAHU V CSS KYJOV – PAVILON G

Druh zadávacího řízení: otevřené
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Vážení dodavatelé,

podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídky (viz níže).

Dotaz dodavatele doručený dne 02.07.2026:

Dobrý den,

K bodu „Nosné prostředky“ žádáme o upřesnění požadavku na použití plochých pásů. Budou v rámci hodnocení akceptována i jiná technická řešení srovnatelných nebo lepších parametrů, například vysokopevnostní ocelová lana bez nutnosti mazání?

Použití plochých pásů nemusí být ve všech provozních podmínkách optimální. Často dochází k zanášení pásů nečistotami, které se přes nástupiště dostávají do výtahové šachty. Tyto nečistoty mohou ulpívat na široké ploše pásů a při průchodu přes převáděcí kladky přispívat k jejich zvýšenému opotřebení.

Současně bychom rádi upozornili, že ani ploché pásy nejsou zcela bezúdržbové. Pro zajištění správného trakčního přenosu a omezení prokluzu se u nich používají prostředky pro úpravu tření (trakční kondicionéry).

Žádáme o potvrzení, že zadavatel připustí použití vysokopevnostních ocelových lan KONE jako technicky rovnocenného řešení k požadovaným plochým nosným pásům.

Děkuju

Dodatečná informace č. 1 zadávací dokumentace k dotazu doručenému dne 02.07.2026:

Zadavatel připouští vedle požadovaných plochých nosných pásů také jiná technická řešení srovnatelných nebo lepších technických parametrů, včetně vysokopevnostních ocelových lan bez nutnosti mazání, pokud splní požadavky na dlouhodobou spolehlivost a životnost zařízení.



S ohledem na specifické provozní podmínky předmětné výtahové šachty, která je dlouhodobě vystavena zvýšené vlhkosti a v minulosti zde docházelo ke vztlínání vody až do výšky přibližně 1 m, zadavatel požaduje, aby případně nabízená ocelová lana byla vhodná pro provoz ve vlhkém prostředí a byla opatřena odpovídající povrchovou úpravou či jiným technickým řešením zajišťujícím ochranu proti degradaci a dosažení co nejdelší životnosti.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Lhůta pro podání nabídek končí dne: **13.07.2026 v 09:00 hodin.**

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídky byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/6105> a ve webové aplikaci JOSEPHINE na doméně <https://josephine.proebiz.com>.

V Kyjově dne 07.07.2026

Bc. Eva Julínková
administrátorka veřejných zakázek
odbor majetkoprávní