

# DETAIL "B" – NAPOJENÍ KRYTINY NA CÍHELNÝ SLOUPEK

MĚŘÍTKO: 1:5

## SANACE ZDĚNÉHO SLOUPKU:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ SLOUPEK Z BÍLÝCH CÍHEL 450 MM
- SANACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU
- PENETRACE PODKLADU
- LEPÍCÍ VRSTVA PRO LEPENÍ ETICS
- TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. min. 20 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- POMOCNÉ KOTVENÍ
- LEPÍCÍ VRSTVA PRO VNĚJŠÍ KERAMICKÉ OBKLADY 10 MM
- CÍHELNÉ PÁSKY TYPU KLINKER (VZHLED BÍLÝCH REŽNÝCH CÍHEL)
- IMPREGNACE POVRCHU

## LEGENDA:

- ① HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE min. 1,8 mm  
S PROTISKLUZEM A CERTIFIKACÍ BROOF T3
- ② PODKLADNÍ VLIES (ALT.TEXTÍLIE DETAILS)
- ③ SPOJ – HORKOVZDUŠNĚ SVAŘENO
- ④ KOTVÍCÍ PRVEK + TELESKOP (VIZ.KOTEVNÍ PLÁN)  
PRVNÍ KOTVA U ATIKY – LINIOVÉ KOTVENÍ
- ⑤ KOTVÍCÍ PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIÁLU)
- ⑦ ASFALTOVÝ PÁS  
PAROZÁBRANA S AL. VLOŽKOU 4 mm
- ⑧ ASFALTOVÝ PÁS  
POJISTNÁ HYDROIZOLACE SE SKLOTEXTILNÍ VLOŽKOU 4mm
- ⑫ ÚCHYTNÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU  
ROH VNITŘNÍ, KL4
- ⑬ ÚCHYTNÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU  
KOTVENO DO SLOUPKU, PÁSEK, KL2
- ⑰ XPS 20 MM  
LEPENO / KOTVENO K PODKLADU
- ⑱ CÍHELNÝ OBKLAD  
VZHLED BÍLÝCH REŽNÝCH CÍHEL



TMELÍCÍ LIŠTA  
UKONČENÍ IZOLACE NA ZDĚNÝCH  
SLOUPCÍCH  
R.Š. 70 MM A CCA. 230  
PZ POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL



2A – BOČNÍ TŘI STRANY  
2B – ČELO SLOUPKU  
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7040



ROH VNITŘNÍ  
R.Š. 100MM (ALT. 70 MM)  
PZ PLECH VIPLANYL  
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7040

PATA ATIKY  
+ DETAILS

## POZNÁMKY:

NEJPOZDĚJI PŘI REALIZACI PROVÉST ODRHOVÉ ZKOUŠKY A POSODIT VHDNÝ ZPŮSOB MECHANICKÉHO KOTVENÍ  
SOUČASTÍ KNIHY DETAILŮ JE VÝPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

VÝBĚR KERAMICKÝCH OBKLADŮ PODLĚHÁ SCHVÁLENÍ OBJEDNATELE

SHODNĚ PROVEDENÉ BUDE I NAPOJENÍ NA KOMÍNOVÉ TĚLESO, POUZE IZOLANT BUDE Z MW A NĚ Z XPS

(MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPŠÍ PŘEHLEDNOST DETAILU)

