

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název veřejného zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava
IČO zadavatele: 61974757
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>

zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Sídlo zmocněnce: U Trnávky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ zmocněnce: 06717586
Elektronická adresa: office@arws.cz
Telefonní kontakt: +420 725 992 682

Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY



Název veřejné zakázky: **Sociální budovy Dubina včetně inženýrských sítí II**
Druh veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel obdržel dne 22. 7. 2026 níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele poskytuje níže vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Budova A:

V Zadávací dokumentaci, v PD, ve Výpisu výplní otvoru je uvedena položka s označením „O4“ s poznámkou „Prázdná položka“. Také v půdorysu tato položka O4 není zakreslena. Naproti tomu je v položkovém rozpočtu tato položka upřesněna, a to i s odkazem na tento předmětný výpis. Prosíme o doplnění informací, vysvětlení a případně ověření rozměru 750x1500mm otvoru.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				2 / 3
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O4	PRÁZDNÁ POLOŽKA			
O5	POHLED Z VENKU 	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ STAVEBNÍ HLOUBKA 75-80 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, MLÉČNÉ CELOOBBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA ODSŤÍN ŠEDÁ ODSTÍN OKEN: ŠEDÁ MATERIÁL: HLINÍK OKNO $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNIŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ	4	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ
D1	POHLED Z VENKU 	DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA 700 x 2470 mm IZOLAČNÍ DVOJSKLO VÝPLŇ, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, TŘÍBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK KLIKA/KOULE ODEMYKÁNÍ NA GENERÁLNÍ KLÍČ KOULE HLINÍKOVÁ, ŠEDÁ	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ

	1,000			1,00000			
63	767R004	O4 D+M okno hliníkové, jednokřídlé, otevíravé a sklopné, 750x1500 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní
		STAVEBNÍ HLOUBKA 75-80 mm					
		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO					
		CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA ODSTÍN ŠEDÁ					
		ODSTÍN OKEN: ŠEDÁ					
		MATERIÁL: HLINÍK OKNO Uw= 0,76 W/m2K					
		VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ					
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ.					
		viz. výpis výplní otvorů :					
		1,000		1,00000			

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že položka O4 (okno 750x 1500 v budově „A“) byla v průběhu přípravy projektu pozměněna na dveře s označením D5 (do otvoru 1000/2550). Proto byla položka O4 vyňata z výpisu otvorů, nicméně nedopatřením zůstala uvedena v soupisu prací a nebyla nahrazena výše uvedenými dveřmi.

Zadavatel tedy opravil soupis prací a ten předkládá jako přílohu č. 1 k tomuto Vysvětlení zadávací dokumentace. Tento soupis prací s výkazem výměr v plném rozsahu nahrazuje původně poskytnutý soupis.

2. Budova A.

Položka D2 obsahuje požadavek ZÁMEK NA EUROKLÍČ PRO OSOBY ZTP.

Dle informací z **Národní rady osob se zdravotním postižením** je nutné zjistit kdo bude vlastníkem objektu.

Pokud bude vlastníkem stát pak je možné tyto vložky dodat za cenu distribučního a manipulačního poplatku. Náklady na zámkovou vložku (materiál) nevznikají.

Je nutné znát, zda vlastník má s Národní radou osob se zdravotním postižením nějaké dojednání.

Dále je nutné specifikovat, zda má být zámková vložka s knoflíkem na vnitřní straně nebo bez.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že objekty budou ve vlastnictví zadavatele. Zároveň zadavatel nemá s Národní radou osob se zdravotním postižením žádná ujednání.

Zadavatel pak doplňuje, že netrvá na žádném specifickém prvku z vnitřní strany dveří, a přiklání se k mechanismu uživatelsky přívětivému pro osoby ZTP.

3. Projektová dokumentace neobsahuje stavební povolení s uvedenými podmínkami. Prosíme o jeho doplnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předkládá stavební povolení, které tvoří přílohu č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr – Revize 1
- Příloha č. 2 – Společné povolení č. 8/2026 ze dne 17. 6. 2026 (Stavební povolení)

V Ostravě dne 24. 7. 2026

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.,
zastupující zadavatele na základě plné moci