

VYPRACOVAL	Milan Vician		MILAN VICIAN Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1201695 IČ 46552286 milan.vician@gmail.com	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician			
KONTROLOVAL	Milan Vician			
MÍSTO	k.ú. ZÁBŘEH NA MORAVĚ			
INVESTOR	Město ZÁBŘEH			
STAVBA	ZÁBŘEH - REVITALIZACE UL. OLOMOUCKÁ		DATUM	08/2025
SO - PS	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Objekty osvětlení pozemní komunikace		STUPEŇ	DPZ+PDPS
			POČET A4	14A4
			MĚŘÍTKO	-
VÝKRES	Technická zpráva		01	

OBSAH:

a)	Identifikační údaje objektu.....	3
a.1	Rozsah projektovaného souboru	3
b)	stručný stavebně technický popis celého zařízení	3
b.1	Obecný popis	3
b.2	Osvětlení komunikace a místa pro přecházení.....	3
b.3	Zemní práce	4
c)	typ stožárů a svítidel.....	4
c.1	Požadavky na svítidla a stožáry	4
c.2	Požadavky na kabely.....	5
d)	světelně technický výpočet.....	6
e)	napojení na rozvodnou síť nízkého napětí.....	6
e.1	Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení	6
e.2	Údaje o instalovaných výkonech	7
e.3	Prostředí	7
e.4	Stupeň důležitosti dodávky el. energie.....	7
e.5	Ochrana zeleně – životní prostředí.....	7
e.6	Výčet možných odpadů vzniklých při provádění a provozu stavby	8
e.7	Důležitá upozornění	9
e.8	Pravidelné kontrolní prohlídky stavby	9
e.9	Oprávněné osoby.....	9
e.10	Zásady řešení ochrany proti zkratu, přetížení a dotyku, uzemnění	9
e.11	Bezpečnost a ochrana zdraví	9
f)	Poklady.....	11
f.1	Protokol o vnějších vlivech.....	11

a) Identifikační údaje objektu

a.1 Rozsah projektovaného souboru

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího veřejného osvětlení komunikace a chodníků v rámci revitalizace ulice Olomoucká v Zábřeze, pro akci:

„ZÁBŘEH - REVITALIZACE UL. OLOMOUCKÁ“

Objekty osvětlení pozemní komunikace

Investor: Město ZÁBŘEH
Místo stavby: k.ú. ZÁBŘEH NA MORAVĚ

Podkladem pro zpracování PD je situační výkres lokality pro osvětlení a lokalita stávajícího VO, požadavky investora, prohlídka lokality, zadané inženýrské sítě v dané lokalitě.

Stupeň projektové dokumentace – DPZ+PDPS.

b) stručný stavebně technický popis celého zařízení

b.1 Obecný popis

Jedná se o jedno místo veřejného osvětlení, které bude upraveno dle projektové dokumentace.

Stávající stožáry VO, a svítidla na stožárech NN, budou demontovány. Úsek VO mezi stávajícími stožáry č.01 a č.02, bude demontován a následně nahrazen novými stožáry a svítidly LED.

V této kabelové trase bude použit kabel CYKY-J 4x16mm².

Ze stávajícího stožáru č.01, na protější straně komunikace, bude provedeno napojení kabelové trasy přes stožárovou svorkovnici. Kabel povede ve výkopu přes komunikaci ke stožáru č.1. Od stožáru č.1 následně bude kabel VO pokračovat ke stožáru č.2, a ve druhém směru ke stožárům č.3 až č.10. Kabelová trasa bude ukončena ve stávajícím stožáru VO č.02

Uložení kabelů bude částečně pod komunikací, pod chodníkem a v zeleném pásu kolem komunikace. Délka kabelové trasy – 278m.

b.2 Osvětlení komunikace a místa pro přecházení

Umístění 10ks nových, sadových, žárově zinkovaných stožárů, s vyložením 1,0m (7x) a bez vyložení (3x), je patrné z výkresové dokumentace. Typ stožárů by měl být totožný se stožáry v okolí stavby. Jedná se o parkové stožáry 5m – 1x, 6m – 9x.

Napojení svítidla ve stožáru bude kabelem CYKY-J 3x1,5mm².

Typy svítidel - dle okolních typů svítidel a jsou uvedeny ve výpočtu osvětlení a ve výkresové dokumentaci. Závěsná výška svítidel je 6m a 5m.

Při výstavbě budou zohledněny: TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY POZEMNÍCH STAVEB, KAPITOLA 15, OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Dodatek č. 1
Schváleno: MD-OPK, č.j. 49/2013-120-TN/1, ze dne 30. 5. 2013 s účinností od 1. 6. 2013, Praha, 2013 a dále TKP-15 z roku 2015.

b.3 Zemní práce

Zemní práce se budou skládat z osazení 10ks silničních, žárově zinkovaných parkových stožárů se závěsnou výškou svítidla 6m (9x) a 5m (1x) nad terénem. Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí odpovídat typovému uložení od výrobce stožárů. Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se střední únosností 0,25 MPa. Stávající označené stožáry budou demontovány.

Při vytyčování inž.sítí je nutné provést podrobnější vytyčení sítí, aby se nestalo, že uložení nových stožárů bylo provedeno na jiné inž.sítí.

Nové kabely budou uloženy ve volném terénu (min.výkop 35x80cm). Pod chodníkem – (min.výkop 35x50cm). Kabely budou uloženy v pískovém loži 2 x 10 cm. Nad kabelem bude uložena výstražná fólie z PVC.

Pod komunikací bude kabel uložen ve výkopu 50x120cm. *Doporučeno – na dně výkopu bude zhotovena betonová deska z prostého betonu tl. 10cm.* Kabel bude chráněn plastovou dvouplášťovou chráničkou PE Ø 90 až 110 mm s obetonováním (viz.výkresová dokumentace).

Dále bude kabel uložen pod komunikací za pomoci řízeného protlaku, startovací a koncové jámy, kabelové chráničky. (Ø150mm). Řízený protlak bude s ohledem na stávající inženýrské sítě.

Bude provedeno připojení stožárů na zemnicí pásek FeZn 30x4mm (možno i drát FeZn Ø10mm). Následné spojení mezi stožárem a drátem FeZn Ø10mm, bude provedeno za pomoci drátu pásku FeZn 30x4mm a dvou ks svorek SR03(02). Ve výkopech bude vzdálen od krajního vodiče min.10cm (pod kabelem nebo vedle kabelu).

Kabely ve volném terénu uložit do kabelové dvouplášťové chráničky Ø 63mm.

Úprava povrchu terénu - Po uložení stožárů se zához důkladně po vrstvách udusá. Následně bude povrch dán do původního vzhledu.

Zhotovitel (dodavatel) montážních prací je povinen přizvat provozovatele veřejného osvětlení před záhozem kabelové rýhy ke kontrole. Je doporučeno provádět fotodokumentaci v průběhu celé výstavby. Zejména zemních prací.

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů jednotlivých správců sítí.

Pro křižování a souběhy kabelů venkovního osvětlení s ostatními sítěmi platná ČSN 73 6005 změna 4. **Protože se v uvedené lokalitě nachází i jiné inženýrské sítě, a bude docházet k pracím v ochranných pásmech jiných inž sítí, je nutné veškeré výkopy provádět ručně za pomoci sond, za podmínek stanovených správců inž.sítí. Investor, popřípadě montážní firma zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a zajistí si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu.**

c) typ stožárů a svítidel

c.1 Požadavky na svítidla a stožáry

PD řeší nové osvětlení komunikace a chodníků.

Lokalita bude nově nasvětlena za pomoci 10ks svítidel LED, na stožárech VO (parkových – 6m a 5m žárově zinkovaných stožárech). Budou použity výložníky 1,0m (7x) a bez výložníku dle výpočtu osvětlení a výkresové dokumentace. Umístění je patrné z výkresové dokumentace. Typ stožárů by měl být totožný se stožáry v okolí stavby.

Tyto stožáry a svítidla zapadají do požadavků investora, koncepce osvětlení města Olomouc v okolí stavby.

Betonový základ a osazení – dle požadavků výrobce.

Základy pro všechny typy stožárů veřejného osvětlení musí být betonové. Betonový základ stožáru musí být opatřen plastovým pouzdrém, do kterého se stožár zasune, zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání se obsype a zhutní. Vnitřní průměr pouzdra musí být minimálně o 100 mm větší než průměr stožáru. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu (např. osinkocement). Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z mechanicky pevného (keramického) materiálu (dlaždice). Tyto základy umožňují snadnou výměnu stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované. Požadavek na použití plastového pouzdra je též z důvodu zamezení uzavírání bludných proudů přes podzemní část stožáru.

Při instalaci sloupu je třeba dodržovat odstupy definované ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením výkopových prací je nutné zaměřit a označit veškeré inženýrské sítě nacházející se v pozici instalovaného sloupu

Interval čištění se volí z provozních zkušeností o vlivu prostředí (prašnost, mlha, a pod) při dodržení požadavků na intenzitu osvětlení, popř. jasů.

Použité typy stožárů budou před realizací odsouhlaseny investorem a správcem veřejného osvětlení.

c.2 Požadavky na kabely

Uložení kabelů do 1 kV v objektech a na vzduchu

Mezera mezi souběžně uloženými kabely do 1 kV musí být alespoň rovna vnějšímu průměru kabelu. Mezi kabely nad 1 kV a kabely do 1 kV musí být minimálně 25 cm. Není-li možno uvedené vzdálenosti dodržet, vloží se mezi kabely ohnivzdorná přepážka dostatečně mechanicky pevná (betonové desky, cihly apod.). Pro křížení platí stejné vzdálenosti a podmínky jako pro souběh. Kabely do 1000V se mohou křížovat i bez mezer.

Kabelové soubory

Silové kabely 1kV se ukončí smršťovacími koncovkami.

Ohyb kabelu

Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastový kabel t.j. 5x vnější průměr kabelu.

Tažení kabelu

Při kladení je možno použít tažného mechanismu, ale nesmí být překročena maximální dovolená síla při tažení za punčochu.

Ochrana před bludnými proudy

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu.

Styk s inženýrskými sítěmi – všeobecná část

Stávající inženýrské sítě jsou v projektu převzaty a zakresleny z podkladů předaných od jejich správců. Před začátkem provádění zemních prací je nutno zajistit jejich vytyčení správcem a viditelné označení po celou dobu výstavby objektu. Viz předchozí část PD.

Silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 33 2000-5-52 ed2). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají.

Sdělovací kabely

Při souběhu nutno dodržet min.vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se silové kabely NN do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Svislá vzdálenost 30 cm. Kabel silový se uloží pod sdělovacími kabely.

Při odkopání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutné vyžádat dozor správců kabelů.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovodním řadem (do 0,005Mpa) nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, se středotlakým plynovým řadem (do 0,4Mpa) 60 cm, při křížení s NTL plynovým řadem 10 cm, s STL plynovým řadem 10 cm. Při křížení se kabely uloží do kabel.žlabů délky 1a, pokud možno nad plynovodem s přesahem min. 1,0m. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet min. vzdálenost 8 m, při křížení 0,5m, kabel se uloží do tvárnice chráničky nebo do korýtky délce 2m od potrubí na obě strany. Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnice chráničky nebo do korýtky - ČSN EN 1594/.

Vodovod

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min. vzdálenosti 40cm. Kabel se uloží do chrániček s přesahem 1,0m.

Kanalizace

Při souběhu je min. vzdálenost 50 cm, při křížení je svislá vzdálenost 30 cm, kabel se uloží do chrániček s přesahem 1 m.

Tepelná vedení

Při souběhu je minimální vzdálenost 30 cm, při křížení je svislá vzdálenost 30 cm. Kabely se uloží do plastových trub s přesahem 1 m. Při nedostatku místa možno svislou vzdálenost snížit na 10 cm při vložení tepelné izolace.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad vedením. Svislá vzdálenost při křížení min. 50 cm.

d) světelně technický výpočet

Světelně technický výpočet se dokládá.

e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí**e.1 Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení**

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího veřejného osvětlení komunikace a chodníků v rámci revitalizace ulice Olomoucká v Zábřeze, pro akci. Jedná se o jedno místo veřejného osvětlení, které bude upraveno dle projektové dokumentace.

Stávající stožáry VO, a svítidla na stožárech NN, budou demontovány. Úsek VO mezi stávajícími stožáry č.01 a č.02, bude demontován a následně nahrazen novými stožáry a svítidly LED.

V této kabelové trase bude použit kabel CYKY-J 4x16mm².

Ze stávajícího stožáru č.01, na protější straně komunikace, bude provedeno napojení kabelové trasy přes stožárovou svorkovnici. Kabel povede ve výkopu přes komunikaci ke stožáru č.1. Od stožáru č.1 následně bude kabel VO pokračovat ke stožáru č.2, a ve druhém směru ke stožárům č.3 až č.10. Kabelová trasa bude ukončena ve stávajícím stožáru VO č.02

Uložení kabelů bude částečně pod komunikací, pod chodníkem a v zeleném pásu kolem komunikace. Délka kabelové trasy – 278m.

U veřejného osvětlení nedochází zde ke zřízení nového odběrného místa.

Rozvodná soustava: 3NPE,~50Hz, 400 V/TN-C-S
1NPE,~50Hz, 230 V/TN-C-S

ČSN EN 13201	Osvětlení pozemních komunikací
ČSN EN 50341-1 ed2	Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1:
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z2	ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52ed2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
ČSN 33 2000-4-41ed3	Předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím
ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
ČSN 73 6005 ZMĚNA Z4	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33 3320 ed2	Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
ČSN EN 50110-1 ED.3 (343100)	Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

e.2 Údaje o instalovaných výkonech

Celkový instalovaný výkon	P_i	=	0,22 kW
Celkový výpočtový výkon	P_p	=	0,22 kW
Součinitel náročnosti	β	=	1
Fond pracovní doby	t	=	4179,5 hod
Celková roční spotřeba	A	=	919,5 kWh/rok
Proudové zatížení	I	=	0,32A

(Hodnoty platí pro realizovanou část VO u nových stožárů)

e.3 Prostředí

Viz protokol o vnějších vlivech.

e.4 Stupeň důležitosti dodávky el. energie

Dodávka el. energie je zajištěna podle ČSN 341016 ve 3. stupni - bez zvláštních opatření. Vyšší stupeň dodávky el. energie nebyl požadován.

e.5 Ochrana zeleně – životní prostředí

Z hlediska provozu nemá stavba negativní vliv na životní prostředí ani zdraví osob. Likvidace odpadního materiálu, vzniklého během stavby bude po vytrídění provedena odvozem na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou. Při stavbě bude použita mechanizace, která bude bez závad - možnost vytečení oleje, apod. Ke kácení stromu nedojde. V případě, že se výkopové práce budou pohybovat okolo vysazené zeleně, bude se dbát na neporušení kořenového systému rostlin. V případě, že dojde k poškození, bude se pokračovat v ošetření kořenů zeleně dle vyjádření příslušného odboru životního prostředí.

Stavba bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1. Při stavbě bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před možným poškozením. Zvýšený důraz bude kladen především na ochranu kořenových zón.
2. Stavební práce budou důsledně prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
3. Kabelová trasa bude respektovat stávající dřeviny a v terénu bude vytýčena tak, aby se nacházela v maximální možné vzdálenosti od stromů a keřů, a aby po vytýčení ochranného pásma nebyla vyvolána nutnost kácení dřevin. Stávající dřeviny se tak musí nacházet mimo nově vytýčené ochranné pásmo. Pokud těmto požadavkům návrh umístění kabelu neodpovídá, bude trasa korigována v souladu s touto podmínkou.
4. Kabel bude ukládán mimo kořenové zóny stávajících dřevin, vymezených dle ČSN 83 9061. Tam, kde to stanovištní podmínky neumožní (např. přítomnost jiných inž. sítí), lze kabel uložit do prostoru kořenové zóny, avšak tak, aby výkop pro uložení nebyl umístěn blíže, než připouští ČSN 83 9061.
5. V případě, že by pro otevřený výkop nebylo možné dodržet ani min. normovaný odstup, bude pro uložení kabelu použita bezvýkopová technologie. Startovací a cílová jáma budou provedeny mimo kořenové zóny dřevin. Použití této technologie bude vyznačeno v projektové dokumentaci.
6. S ohledem na rozmístění výsadeb stromů bude věnována zvýšená pozornost průchodu kabelu centrální částí lokality a umístění sloupu č. 1.
7. Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny na taková místa, kde bude vyloučena kolize s korunami stromů.
8. Při provádění výkopových prací v prostoru kořenových zón budou výkopové práce prováděny pouze ručně, tak, aby bylo minimalizováno poškození jednotlivých kořenů. Případná poranění kořenů budou na místě ošetřena.
9. Kořeny v prostoru výkopu, jejichž průměr bude roven nebo větší než 2 cm, nebudou přetínány. Kabel bude uložen pod kořenovým systémem dotčených dřevin. V tomto případě lze doporučit instalaci protikořenové folie.

10. Stavebními pracemi nesmí dojít k narušení statických poměrů dřevin.
11. Pokud bude nutný ořez větví, bude postupováno šetrně a v souladu s arboristickými standardy.
12. Veškeré skládky materiálu, technika a zařízení staveniště, budou umístěny mimo kořenové zóny dřevin.
13. Podmínky na ochranu dřevin budou zpracovány do projektové dokumentace.
14. Orgán ochrany přírody upozorňuje, že pokud při realizaci záměru dojde k poškození dřevin, jedná se dle zákona č. 114/1992 Sb. o přestupek, za který lze uložit sankci až do výše 1 000 000 Kč.

e.6 Výčet možných odpadů vzniklých při provádění a provozu stavby

Odpadní stavební materiály a prvky budou vytríděny podle povahy a budou odvezeny na skládku stavební suti nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně zařazen podle druhu a kategorie dle zák. c. 8/2021Sb. Zákon o odpadech, bude vytríděn a zneškodněn odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytrídí odpad tak, aby bylo možné jeho maximální množství předat k recyklaci. Materiálové využití odpadu má dle zákona č.541/2021 Sb.(zákon o odpadech) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební odpad bude předán k recyklaci v plném rozsahu.

Nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. a jeho souvisejícími předpisy

- zákon č. **541/2020** Sb., zákon o odpadech
- vyhláška č. **8/2021** Sb., vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
- vyhláška č. **273/2021** Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadu (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadu.

Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadu (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spalení). **Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP c. 541/2020 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.** Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu, který musí být vydán před zahájením stavebních prací.

Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška c. 383/2001 Sb. **Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.**

Předběžný výčet odpadu vzniklých při provádění a provozu stavby, které budou likvidovány v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech - zařazení dle katalogu odpadu vyhlášky MŽP ČR c. 273/2021 Sb. - návrh jejich zneškodnění:

17 01 01 Beton

betony budou odvezeny na skládku stavební suti, případně na drtičku

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (asfaltobeton – stávající zpevněných ploch)

- **asfaltové materiály zbytky zlikvidovány v rámci tříděného odpadu s asfaltovými materiály**

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

- **vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku**

17 05 06 Vytěžená hlšina neuvedená pod číslem 17 05 05

- **vytěžená hlšina bude odvážena na řízenou skládku**

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

- **vytěžené směsné stavební a demoliční odpady budou odváženy na řízenou skládku**

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly
 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
 17 04 01 Měď
 17 04 02 Hliník

- **Obaly a kovy budou odevzdány do sběrných dvorů**

e.7 Důležitá upozornění

- Provedení prací musí odpovídat projektu, změny jsou možné pouze se souhlasem projektanta a investora.
- Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací a soukromníků, uvedené v kopiích projektu, jakož i podmínky „Rozhodnutí o přípustnosti stavby“.

Ve výkresové a výpočtové části této dokumentace jsou použity konkrétní typy zařízení, obvyklé a standardně používané objednatelem - investorem. **Zhotovitel má možnost nahradit tato zařízení kvalitativně a technicky odpovídajícím zařízením jiného výrobce**, za předpokladu souhlasu investora a následné úpravy projektové dokumentace na náklady zhotovitele.

e.8 Pravidelné kontrolní prohlídky stavby

budou prováděny za součinnosti zástupce investora a projektanta v pravidelných intervalech.

Doporučeno: při vytyčení trasy VO, po provedení výkopu pro kabelové vedení VO. Projektant doporučuje průběžně provádět fotografickou dokumentaci.

e.9 Oprávněné osoby

Všechny práce na el. zařízení budou provedeny pouze pracovníky nebo organizací s oprávněním pro práce na el. zařízení s respektováním všech platných norem a předpisů tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce ani provozu. Obsluhu a běžné zacházení s el. zařízením smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. A sice s § 3 – osoba seznámená (běžná obsluha) s § 4 – osoba poučená (běžná obsluha a zacházení s el. zařízením) s § 5 – osoba znalá, s § 6 – osoba znalá s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost.

e.10 Zásady řešení ochrany proti zkratu, přetížení a dotyku, uzemnění

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena dle ČSN 33 2000-4.43ed2, ČSN 33 2000-5.523 od listopadu 1993.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je dle ČSN 33 2000-4-41ed3 provedena automatickým odpojením od zdroje.

(Pro zařízení VO je stanovena na dobu do 5 s.).

Neživé části zařízení VO musí být připojeny k vodiči PEN. Vodič PEN musí být přizemněn podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Připojení svítidla ze svorkovnice stožáru se provádí kabelem CYKY-J 5x1,5. Svorka PEN elektrické výzbroje musí být vodivě propojena vodičem H07V-K 16 Z/ŽL s uzemňovací svorkou umístěnou ve vnitřní stěně stožáru.

Ochrana před atmosférickým přepětím :

Kovové osvětlovací stožáry stojící v místech zvýšeného nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) mají jako náhodný základový zemnič podzemní část ocelového stožáru v betonovém základu. Jednotlivé stožáry VO budou průběžně propojeny uzemňovacím páskem FeZn 30x4 mm. Propojení stožárů zemničem slouží současně jako přizemnění vodiče PEN.

e.11 Bezpečnost a ochrana zdraví

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům, zvláště pak 33 2000-4-41ed3, ČSN 33 2000-4-443 ED.3, 33 2000-5-52ed2, 73 6005 - změna 4, a ostatním souvisejícím normám.

Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce.

Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí být tato změna předem projednána s projektantem a investorem.

Na realizovaném projektu proveďte před uvedením do trvalého provozu výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6 ed2. Dále dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí revizi" s uvedením termínů pravidelných revizí. Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení), musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dod.rozváděčů a jiných zařízení. Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných revizí, kontrol a prohlídek. Tyto práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP.

Závěr:

Veškeré montážní práce elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce, zvláště pak ČSN 33 2000-4-41ed2 – Z3, k 7.7 2020 náhrada 33 2000-4-41ed3, a normy dále uvedené.

-Všeobecně:

Elektroinstalace musí být provedena v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace.

Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č.360/1992Sb. ve znění pozdějších změn č.164/1993Sb. a č.275/1994Sb. na základě požadavku stavebního zákona.

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace a pořízení revizní zprávy dle ČSN 332000-6 ed2

-*Pokyny pro obsluhu a údržbu:*

Při provozu, údržbě a opravách zařízení elektroinstalace je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem a předpisů:

- Ke každému svítidlu je dodavatelská organizace povinna předat provozovateli návod k použití, ve kterém je specifikované zacházení se zařízením (el. instalace, bezpečnostní pokyny, apod.).
- Opravy a údržbu na zařízení, můžou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci a pouze při vypnutém zařízení.

-*Právní předpisy:*

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcí předpisy:

- Nařízení vlády č.17/2003 Sb., Technické požadavky na zařízení NN
- Nařízení vlády č.616/2006 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska elmg. kompatibility
- Vyhláška 23/2008 v platném znění
- **Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon se svými prováděcími vyhláškami. (Stavební zákon 2013 (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).** Stavební zákon ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. ze dne 19. září 2012.Úplné znění zákona č. 183/2006 Sb.
- Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/82 Sb.
- Vyhláška ČÚBP č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
- Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
- Vyhláška MPO č.51/2006 Sb., Podmínky dodávek elektřiny.....
- Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

-*Technické normy:*

· ČSN 331500 a 33 2000-6 ed2 Revize elektrických zařízení

· ČSN 33 2000 – xx Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000 - 1 ed.2 Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4 Bezpečnost:

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , Z3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 ČSN 33 2000-4-43ed2 Ochrana proti nadproudům
 ČSN 33 2000-4-443 ED.3Ochrana před přepětím
 ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím
 ČSN 33 2000-7-729 Z1 - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
 ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení:
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 –Z2 Všeobecné předpisy
 ČSN 33 2000-5-52 ed2Výběr soustav a stavba vedení
 ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Dovolené proudy od roku 2014 nahrazena ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)
 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče
 ČSN 33 2000-5-56 ed.2 Z3 Napájení zařízení sloužících v případě nouze
 ČSN 33 2000-6 Revize
 ČSN 33 2000-6 -61 ed2 , opr1 - Revize elektrických zařízení
 · ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
 · ČSN 33 2130 ed.3 Vnitřní elektrické rozvody
 · ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
 · ČSN 33 2312 ed2 El. zařízení v hořlavých látkách a na nich
 · ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
 · ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
 · Soubor ČSN EN 62 305 ed2 Ochrana před bleskem
 ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení
 ČSN CEN/TR 13201-2 (360455) změna Z1 03.07- Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
 ČSN CEN/TR 13201-3 (360455) oprava 1 05.07- Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
 ČSN CEN/TR 13201-4 (360455) změna Z1 03.07 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření
 · ČSN EN 60445 ed4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
 · ČSN 73 0802 Z2 Požární bezpečnost staveb — Nevýrobní objekty
 . (343100) ČSN EN 50110-1 ed3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva.

V Olomouci
 08/2025

f) Poklady

f.1 Protokol o vnějších vlivech

PROTOKOL č. 26082025.

určení o určení vnějších vlivů (prostředí) vypracovaný odbornou komisí

V Olomouci dne 26.8.2025

1. Složení komise:

Předseda: Milan Vician

Členové: - za investora

Ostatní účastníci:

2. Název stavby:

„ZÁBŘEH - REVITALIZACE UL. OLOMOUCKÁ“

Objekty osvětlení pozemní komunikace

Investor: Město ZÁBŘEH

Místo stavby: k.ú. ZÁBŘEH NA MORAVĚ

Podkladem pro zpracování PD je situační výkres lokality pro osvětlení a lokalita stávajícího VO, požadavky investora, prohlídka lokality, zadané inženýrské sítě v dané lokalitě.

Stupeň projektové dokumentace – DPZ+PDPS.

3. Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího veřejného osvětlení komunikace a chodníků v rámci revitalizace ulice Olomoucká v Zábřeze.

Jedná se o jedno místo veřejného osvětlení, které bude upraveno dle projektové dokumentace.

Stávající stožáry VO, a svítidla na stožárech NN, budou demontovány. Úsek VO mezi stávajícími stožáry č.01 a č.02, bude demontován a následně nahrazen novými stožáry a svítidly LED.

V této kabelové trase bude použit kabel CYKY-J 4x16mm².

Ze stávajícího stožáru č.01, na protější straně komunikace, bude provedeno napojení kabelové trasy přes stožárovou svorkovnici. Kabel povede ve výkopu přes komunikaci ke stožáru č.1. Od stožáru č.1 následně bude kabel VO pokračovat ke stožáru č.2, a ve druhém směru ke stožárům č.3 až č.10. Kabelová trasa bude ukončena ve stávajícím stožáru VO č.02

Uložení kabelů bude částečně pod komunikací, pod chodníkem a v zeleném pásu kolem komunikace.

Délka kabelové trasy – 278m.

Umístění 10ks nových, sadových, žárově zinkovaných stožárů, s vyložením 1,0m (7x) a bez vyložení (3x), je patrné z výkresové dokumentace. Typ stožárů by měl být totožný se stožáry v okolí stavby. Jedná se o parkové stožáry 5m – 1x, 6m – 9x.

Napojení svítidla ve stožáru bude kabelem CYKY-J 3x1,5mm².

Typy svítidel - dle okolních typů svítidel a jsou uvedeny ve výpočtu osvětlení a ve výkresové dokumentaci. Závěsná výška svítidel je 6m a 5m.

Při výstavbě budou zohledněny: TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY POZEMNÍCH STAVEB, KAPITOLA 15, OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Dodatek č. 1

Schváleno: MD-OPK, č.j. 49/2013-120-TN/1, ze dne 30. 5. 2013 s účinností od 1. 6. 2013, Praha, 2013 a dále TKP-15 z roku 2015.

Zemní práce se budou skládat z osazení 10ks silničních, žárově zinkovaných parkových stožárů se závěsnou výškou svítidla 6m (9x) a 5m (1x) nad terénem. Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí

odpovídat typovému uložení od výrobce stožárů. Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se střední únosností 0,25 MPa. Stávající označené stožáry budou demontovány.

Při vytyčování inž.sítí je nutné provést podrobnější vytyčení sítí, aby se nestalo, že uložení nových stožárů bylo provedeno na jiné inž.sítí.

Nové kabely budou uloženy ve volném terénu (min.výkop 35x80cm). Pod chodníkem – (min.výkop 35x50cm). Kabely budou uloženy v pískovém loži 2 x 10 cm. Nad kabelem bude uložena výstražná fólie z PVC.

Pod komunikací bude kabel uložen ve výkopu 50x120cm. Doporučeno – na dně výkopu bude zhotovena betonová deska z prostého betonu tl. 10cm. Kabel bude chráněn plastovou dvouplášťovou chráničkou PE Ø 90 až 110 mm s obetonováním (viz.výkresová dokumentace).

Dále bude kabel uložen pod komunikací za pomoci řízeného protlaku, startovací a koncové jámy, kabelové chráničky. (Ø150mm). Řízený protlak bude s ohledem na stávající inženýrské sítě.

Bude provedeno připojení stožárů na zemnicí pásek FeZn 30x4mm (možno i drát FeZn Ø10mm). Následné spojení mezi stožárem a drátem FeZn Ø10mm, bude provedeno za pomoci drátu pásku FeZn 30x4mm a dvou ks svorek SR03(02). Ve výkopech bude vzdálen od krajního vodiče min.10cm (pod kabelem nebo vedle kabelu).

Kabely ve volném terénu uložit do kabelové dvouplášťové chráničky Ø 63mm.

Úprava povrchu terénu - Po uložení stožárů se zához důkladně po vrstvách udusá. Následně bude povrch dán do původního vzhledu.

Zhotovitel (dodavatel) montážních prací je povinen přizvat provozovatele veřejného osvětlení před záhozem kabelové rýhy ke kontrole. Je doporučeno provádět fotodokumentaci v průběhu celé výstavby. Zejména zemních prací.

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů jednotlivých správců sítí.

Rozvodná soustava: 3NPE,~50Hz,400 V/TN-C-S
1NPE,~50Hz,230 V/TN-C-S

4. Podklady použité pro vypracování protokolu:

Situační výkresy a platné normy, zejména, 33 2000-5-51ed3.

Normy:

- | | |
|------------------------------|--|
| | Část 2: Venkovní pracovní prostory |
| -ČSN33 2000-1 ed.2: | Elektrické instalace nízkého napětí |
| | Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| -ČSN33 2000-4-41 ed.3: | Elektrická instalace nízkého napětí. |
| | Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti- |
| | Ochrana před úrazem elektrickým proudem. |
| - ČSN 33 2000-7-729 (332000) | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu |
| -ČSN33 2000-5-51 ed.3: | Elektrická instalace budov. |
| | Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy. |
| | -ČSN33 2000-5-52 ed.2: Výběr a stavba elektrických zařízení– |
| | výběr a stavba elektrických zařízení. Elektrická vedení. |
| -ČSN33 2000-5-52-ed.2 | : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| -ČSN EN33 2000-5-54 ed.3: | Elektrické instalace nízkého napětí |
| | Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné |
| | vodiče a vodiče ochranného pospojování. Komentář TNI33 2000-5- |
| 54. | |
| ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 : | Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům |
| -ČSN EN60721-3-4 ed2: | Klasifikace podmínek prostředí. |

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů
přísnosti.

Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti
povětrnostním vlivům.

-ČSN33 2000-7-714 ed.2:

Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Oddíl 714: venkovní světelné instalace.

-ČSN73 6005+Z4

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

vyhláška č. 73/2010 Sb.

o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

4. Rozhodnutí :

Prostředí pro VO, bylo projektantem elektro stanoveno takto:

Určeno ČSN 33 2000-7-714 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace.

Datum sepsání protokolu: 26.08.2025

Podpis členů komise: