



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O24610088158/ UTPCTU /Val

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 13.3.2024

Bc. Miroslav Ira

tel.: +420 604 103 168

e-mail: iramiroslav@seznam.cz

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	OPRAVA ČÁSTI CYKLOSTEZKY NA P.P.Č.350/1 KÚ. RAKOUSY		
Účel vyjádření:	dokumentace DUDSP		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Rakousy	
	Část obce, ulice, č.p.:		
	Katastrální území, parcelní číslo:	Rakousy ppč. 350/1 – dle situace	
Žadatel:	Bc. Miroslav Ira		
Investor:	Obecní úřad Rakousy		
Projektant:	Bc. Miroslav Ira		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		
Vodohospodářská stavba	NE		

Předložená dokumentace řeší opravu zpevněné plochy cyklostezky – směrové posunutí o 0,5 m doprava.

Ve stávající komunikaci je uložen vodovodní řad PE 90 v naší správě, který **by neměl být úpravami dotčen**. V případě, že dojde k úpravě povrchu i nad vodovodním řadem, je nutné provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodního řadu do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb. a před pokládkou finálních povrchů bude provozovatel vyzván ke kontrole, zda jsou všechny povrchové znaky upraveny do nivelety nových povrchů a zda jsou všechny ovládací armatury funkční – kontaktní osoba: tel. p. František Šimek - e-mail: frantisek.simek@scvk.cz; tel. 606 621 427.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

+420 601 267 267, info@scvk.cz, www.scvk.cz

IČO: 49099451, DIČ: CZ49099451

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Člen skupiny Severočeská voda

Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti - tel. 840 111 111.

Zahájení zemních prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov, Kotlerovo nábreží 2216, 511 01 Turnov.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

17/

Lenka Valšíková
referent technickoprovozní činnosti