

Příloha č. 6 Specifikace podmínek realizace služeb pro část 1 až 4 VZ

1. Obecné podmínky

1.1 Základní cíl

Základním cílem zakázky je zajistit provádění pravidelných servisních prohlídek v rozsahu daném návody výrobců a legislativou, údržby, oprav, revizí, kontrol a dalších úkonů včetně řešení havarijních stavů VRV systémů, klimatizačních zařízení, VZT zařízení v majetku objednatele.

1.2 Definice pojmů a postupy při zajišťování plnění

- a) **Servisními prohlídkami** jsou míněny pravidelné servisní prohlídky technických zařízení v rozsahu stanoveném jednotlivými výrobci zařízení, platnou legislativou a rámcovou dohodou na jednotlivé typy předmětných zařízení.

Postup při provádění servisních prohlídek: Plnění je prováděno na základě výzvy k plnění v termínech a rozsahu uvedených v rámcové dohodě a v příloze rámcové dohody. V případě, že je v rámci servisní prohlídky zjištěna závada, jejíž odstranění je možné přímo při servisní prohlídce a náklady na toto odstranění nepřevyšují částku 2.000,- Kč bez DPH, je poskytovatel povinen na základě telefonického souhlasu kontaktní osoby objednatele závadu odstranit při servisní prohlídce. Objednatel písemně potvrdí souhlas s odstraněním závady nejpozději nejbližší následující pracovní den. V případě, že je v rámci servisní prohlídky zjištěna závada, jejíž odstranění není možné provést přímo při servisní prohlídce, nebo náklady na odstranění závady převyšují 2.000,- Kč bez DPH, poskytovatel uvede závadu do akceptačního protokolu. V případě, že poskytovatel při provádění servisní prohlídky zjistí vážnou závadu, která může bezprostředně vést ke zranění osob, či ke vzniku škod na zařízení, na majetku objednatele, na majetku třetích osob, či na životním prostředí, je poskytovatel kromě uvedení této informace do akceptačního protokolu současně povinen bezodkladně osobně nebo telefonicky informovat objednatele.

- b) **Revizemi, kontrolami a dalšími úkony** jsou míněny zejména revize, kontroly a další úkony vyžadované ve smyslu platných technických, právních, požárních a bezpečnostních předpisů, norem a nařízení. Rozsah plnění i cena plnění jsou konkrétně vymezeny přílohami rámcové dohody.

Postup při provádění revizí, kontrol a dalších úkonů: Plnění je prováděno na základě výzvy k plnění při pravidelných servisních prohlídkách v termínech a rozsahu uvedených v rámcové dohodě a v příloze rámcové dohody. V případě, že je v rámci revizí, kontrol a dalších úkonů zjištěna závada, poskytovatel uvede závadu jak do příslušného dokumentu o revizi či kontrole, tak do akceptačního protokolu. V případě, že poskytovatel při provádění revize, kontroly či dalších úkonů zjistí vážnou závadu, která může bezprostředně vést ke zranění osob, či ke vzniku škod na zařízení, na majetku objednatele, na majetku třetích osob, či na životním prostředí, je poskytovatel kromě uvedení této informace do akceptačního protokolu současně povinen bezodkladně osobně nebo telefonicky informovat objednatele.

- c) **Havarijními zásahy** jsou míněny neodkladné havarijní zásahy a opravy objednané telefonicky v případě havarijního stavu. Havarijním stavem se rozumí zejména situace, kdy by absence rychlého a operativního řešení havárie či závady mohla způsobit škody na majetku objednatele, případně třetích osob, ohrozit či znemožnit výkon činností objednatele, které je povinen vykonávat na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, případně ohrozit lidské životy nebo zdraví nebo životní prostředí.

Postup při havarijních zásazích: Havarijní zásah a oprava jsou ze strany objednatele objednávány telefonicky s písemným potvrzením objednávky provedeným nejpozději nejbližší následující pracovní den. Havarijní zásahy je poskytovatel povinen zajistit nejpozději do 6 hodin po jejich ohlášení. Hlášení o nutnosti havarijního zásahu budou přijímána od objednatele na dispečinku poskytovatele 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Havarijní zásah je poskytovatelem zahájen v dojezdovém čase stanoveném rámcovou dohodou. Cílem havarijního zásahu je pokud možno odstranit závadu ihned, nebo provést minimálně práce nutné k odvrácení škod a zajištění provozu.

- d) **Ostatními opravami** je míněno odstranění závad zjištěných při provozu, při interních kontrolách prováděných pracovníky objednatele, při servisních prohlídkách, při revizích, kontrolách a dalších úkonech, či opravy neodstraněných závad zjištěných při havarijních zásazích.

Postup při provádění oprav: Plnění je prováděno na základě výzvy k plnění, která bude obsahovat: identifikační údaje objednatele; název veřejné zakázky; vymezení předmětu a rozsahu plnění, (způsob) určení ceny v české měně bez DPH a s DPH, časový harmonogram plnění; lhůtu a místo (způsob) dílčího plnění; další požadavky na zpracování nabídky nebo k obsahu plnění.

- e) **Údržbou** je míněna údržba technických zařízení prováděná dle potřeby nad rámec či mimo termíny pravidelných servisních prohlídek (například chemické čištění teplosměnných ploch venkovních klimatizačních jednotek pomocí Wap, či ve výjimečných předem odsouhlasených případech pomocí tlakového vzduchu či pomocí ručních postřikovačů, mimořádná výměna filtrů VZT či klínových řemenů u VZT jednotek).

Postup při provádění údržby: Plnění je prováděno na základě výzvy k plnění, která bude obsahovat: identifikační údaje objednatele; název veřejné zakázky; vymezení předmětu a rozsahu plnění, (způsob) určení ceny v české měně bez DPH a s DPH, časový harmonogram plnění; lhůtu a místo (způsob) dílčího plnění; další požadavky na zpracování nabídky nebo k obsahu plnění.

- f) **Řešením závad prostřednictvím reklamace** jsou míněny vady služeb a zboží, které se na službách a zboží objeví v průběhu záruční doby. V případě, že reklamovaná závada bude mít charakter havarijního stavu, bude použit stejný postup jako u havarijních oprav.

Postup při odstraňování závad na základě reklamací: Plnění je prováděno na základě písemného nahlášení reklamované vady. V případě, že reklamovaná vada nemá charakter havarijního stavu, zahájí poskytovatel odstraňování reklamované vady do 2 dnů od nahlášení. Lhůta na odstranění reklamované vady je 10 dnů od nahlášení vady. Reklamační zásah bude poskytovatelem zahájen v dojezdovém čase stanoveném rámcovou dohodou pro havarijní zásahy. V případě, že není možno reklamovanou závadu odstranit ihned, provede poskytovatel při reklamačním zásahu minimálně práce nutné k odvrácení škod a zajištění provozu. V případě, že reklamačním zásahem dojde k odvrácení škod a opravu či nákup náhradních dílů nebude možno provést ihned, běží lhůta na odstranění reklamované závady 10 dnů od nahlášení závady.

- g) **Dodávka montážního a spotřebního materiálu a další služby uvedené v tabulce pro výpočet nabídkové ceny:** Jedná se o montážní materiál, spotřební materiál a další služby, u nichž je předpokládáno častější použití a zároveň je ho možno předem specifikovat a předem určit jeho cenu na celé období trvání veřejné zakázky, příkladem jsou: ekologická likvidace odsátého použitého či kontaminovaného chladiva, zajištění recyklace použitého chladiva, úhrada poplatku za použití tlakové láhve pro manipulaci s chladivem například v případě nutnosti odsátí chladiva, spotřební materiál potřebný pro tvrdé pájení (Ag pájka a technické plyny), filtrační tkanina (přířez, filtrační třída G4, 1 m², výhradně pro výměny stříhaných filtrů v regionálních studiích objednatele), speciální chemie na čištění zanešených výměníků venkovních klimatizačních jednotek, či dodávka a vypsání náhradní evidenční/revizní knihy.

- h) **Dodávka montážního, instalačního a spotřebního materiálu či použití specializovaných služeb či speciálního zařízení:** Jedná se o montážní či spotřební materiál a v případě potřeby i chladivo. Použití v situacích, kdy je montážní či spotřební materiál a v případě potřeby i chladivo nezbytné pro odstranění závad a zajištění provozuschopnosti VRV systémů, klimatizačních jednotek a VZT zařízení, a kdy není možno předem provést přesnou technickou specifikaci či předem určit nabídkovou cenu. Příkladem **montážního a instalačního materiálu** jsou různá Cu potrubí, filtrdehydrátory, objímky, stahovací pásky, těsnění, šrouby, matice, uzávěry, izolace, stříbrné chlaďařské pásky, izolační pásky, wagosvorky, napájecí a komunikační kabeláž, elektrikářské krabičky k dopojení kabeláže ve vnitřní či vnějším prostředí aj. Příkladem **spotřebního materiálu** je materiál potřebný k tvrdému pájení či ke sváření (elektrody, technické plyny ad.), plyn dusík (používá se k provádění tlakových zkoušek), speciální barvivo (na provádění detekce úniku chladiva), případná speciální lepidla, pasty či chemie, tj. materiál, který je pro provedení prací nezbytný a je při provedení prací spotřebováván. Příkladem možného plnění z vyhrazené změny závazku je i dodávka čerpadla

na odvod kondenzátu v situaci, kdy nebude mít v danou chvíli k dispozici objednatelem dodané náhradní čerpadlo na odvod kondenzátu a neprovedení výměny čerpadla odvodu kondenzátu by mohlo vést ke vzniku škod jak tlakovou vodou, tak absencí chlazení v důležitých technických místnostech objednatele. Příkladem **použití speciálních služeb** je zajištění speciálního chemického proplachu Cu potrubí (spojeno s pronájmem specializovaného zařízení, s náklady na chemii a speciální ochranné pomůcky), příkladem **použití speciálního zařízení** je zajištění či pronájem speciálního lisovacího nástroje sloužícího ke spojování Cu potrubí lisováním v místech, kde není možno z bezpečnostních či technických důvodů provádět spojování Cu potrubí pájením/svářením (spojeno s použitím speciálních lisovacích fitinek).

- i) **Dodávka a použití chladiva pro odstranění závad a zajištění provozuschopnosti VRV systémů a klimatizací v objektech objednatele.** Jedná se o chladivo, které slouží k doplnění celé nebo chybějící části náplně klimatizačních sestav či VRV systémů v případě nenadálých závad a úniků chladiva tak, aby byla zajištěna funkčnost a provozuschopnost zařízení objednatele.
- j) **Ekologická likvidace odsátého použitého či kontaminovaného chladiva.** Jedná se o ekologickou likvidaci, resp. o odevzdání odsátého použitého či kontaminovaného chladiva k ekologické likvidaci zajišťované příslušnou specializovanou odbornou firmou. Poskytovatel vždy doloží doklad o odevzdání chladiva k ekologické likvidaci, z něhož bude patrné, jaké množství chladiva bylo odevzdáno a jaké specializované firmě bylo k ekologické likvidaci odevzdáno.
- k) **Využití odsátého nekontaminovaného chladiva k recyklaci.** Jedná se o postup, kdy dodavatel servisu použité odsáté nekontaminované chladivo využije k tzv. recyklaci při dodržení všech legislativou požadovaných náležitostí. V takovém případě bude dodavatel objednatele informovat o tom, že chladivo převzal k recyklaci a objednatel nebude hradit poplatek za ekologickou likvidaci chladiva.

1.3 Termíny a časy provádění služeb

- a) **Pravidelné servisní prohlídky** budou probíhat v termínech **dle přílohy č.3.1. – 3.4. – Specifikace zařízení a harmonogram servisních prohlídek**. Přesná data provádění pravidelných servisních prohlídek je poskytovatel povinen ohlásit min. 2 dny předem telefonicky nebo e-mailem podle místa plnění kontaktní osobě objednatele uvedené v rámcové dohodě. Požadovaná standardní doba provádění pravidelných servisních prohlídek je stanovena v pracovní dny s nástupem na provádění servisních prohlídek v pracovní době od 8,00 hod. do 15,00 hod. Pokud to budou vyžadovat provozní okolnosti na straně objednatele, je poskytovatel povinen na jeho žádost poskytovat služby po pracovní době, o víkendech či státních svátcích.
- b) **Havarijní zásahy** je poskytovatel povinen zajistit nejpozději do 6 hodin po jejich ohlášení na dispečink poskytovatele.
- c) **Ostatní opravy či údržbu nad rámec servisních prohlídek** se poskytovatel zavazuje poskytnout v místě poskytování služeb na vlastní náklad nejpozději do 2 dnů ode dne přijetí objednávky nebo účinnosti dílčí smlouvy, pokud objednávka nebo dílčí smlouva nestanoví jinak. Poskytovatel je povinen nechat si konkrétní termín provádění opravy odsouhlasit příslušným pracovníkem objednatele. Pokud to budou vyžadovat provozní okolnosti na straně objednatele, je poskytovatel povinen na jeho žádost poskytovat služby po pracovní době, o víkendech či státních svátcích.

1.4 Podmínky zajištění služeb

- a) Poskytovatel zajišťuje vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost.
- b) Poskytovatelem používané čisticí a desinfekční prostředky budou vysoké kvality a nebudou škodlivé pro zařízení, pro pracovní prostřední a pro životní prostředí.
- c) Poskytovatel se zaručuje, že nedojde vlivem jeho činnosti na zařízení ke ztrátě či omezení záruk na zařízení či jeho části.

- d) Poskytovatel zajistí, aby vlivem jeho činnosti nedošlo ke znečištění či poškození majetku, zařízení a prostor objednatele. V případě potřeby zajistí poskytovatel přiměřené zakrytí příslušných ploch.
- e) **Pro část 1 VZ – oblast Čechy-Střed** je poskytovatel povinen mít po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody k dispozici kompletní diagnostiku (software, interface, přenosný počítač, kabely) pro servis a opravy VRV (VRF) systémů Samsung.

1.5 Rozsah pravidelných servisních prohlídek

1.5.1. VZT zařízení

- kompletní vyčištění /umytí VZT jednotky,
- výměna vzduchových filtrů VZT (pro zakázku budou používány vzduchové filtry VZT ze skladu objednatele,
- kontrola, napnutí nebo výměna klínových řemenů (pro zakázku budou používány klínové řemeny ze skladu objednatele, ,
- kontrola funkce klapek a servopohonů,
- kontrola a vyčištění rekuperátoru,
- kontrola a vyčištění topného registru,
- kontrola a vyčištění chladicího registru,
- kontrola odvodu, nebo čerpadla kondenzátu z chladicího registru a rekuperátoru,
- vyčištění kondenzátní vany,
- kontrola lopatek ventilátorů a jejich vyčištění,
- kontrola ložisek ventilátorů,
- kontrola mechanických částí upevnění motorů,
- dotažení svorek elektrické výstroje,
- měření proudových odběrů ventilátorů,
- kontrola funkce servoventilů topné a chladicí vody,
- kontrola funkce bezpečnostních prvků: zámrazový termostat, diferenční manostaty, bezpečnostní termostaty el. topných registrů,
- kontrola správné funkce z ručního ovládání,
- kontrola funkce MaR ve všech provozních režimech,
- dotažení šroubových spojů,
- vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení,
- kontrola a zaznamenání výrobních čísel,
- kontrola venkovní sací a výfukové žaluzie,
- vizuální kontrola sacího a výfukového potrubí,
- kontrola a vyčištění distribučních interiérových prvků (výustek, anemostatů, talířových ventilů, mřížek, žaluzií),
- vizuální kontrola interiérových potrubí,
- odzkoušení VZT zařízení,
- předání informace o zjištěných závadách, návrh postupu jejich odstranění,
- doporučení pro správný provoz zařízení, upozornění na případné změny legislativy,
- včetně vyplnění čitelného servisního výkazu o provedeném servisu s uvedením zjištěných závad a provedených prací; cena zahrnuje práci, dezinfekční a čisticí prostředky i dopravu.

Výměny filtrů VZT a klínových řemenů nad rámec pravidelných servisních prohlídek jsou prováděny průběžně údržbou objednatele.

1.5.2. VRV systémy

VENKOVNÍ JEDNOTKA

- kontrola el. rozvaděče + rozvodů, silová část,
- kontrola el. výzbroje + svorkovnice + svorky + stykače, silová část,
- kontrola regulačního rozvaděče + rozvody včetně vyčištění,
- kontrola chladících lamel regulace včetně vyčištění,
- vyčištění výměníku tepla na vnější i vnitřní straně jednotky,
- vyčištění elektrických součástí proudem vzduchu,
- vyčištění ventilátoru - vyčištění odtokové misky kondenzátu,
- kontrola mechanická – kompresory – ventilátory – kondenzátor – ventily - rozvody chladiva – napojovací ventily – regulační napojení,

VNITŘNÍ JEDNOTKY

- vyčištění všech vzduchových filtrů,
- vyčištění odtokové misky kondenzátu,
- kontrola a vyčištění výměníků tepla,
- vyčištění trubky odvodu kondenzátu,
- kontrola a vyčištění kondenzátních čerpadel,
- kontrola el. rozvaděče silová + regulační část,
- kontrola ventilátoru – uchycení – motor – ložiska – oběžná kola,
- kontrola směrovacích klapek vzduchu – motor + převody,
- kontrola snímacích termistorů,

SESTAVA

- kontrola těsnosti chladících okruhů dle platné legislativy (Zákon č. 89/2017, Nařízení č. 517/2014; Zákon č. 73/2012 Sb., Vyhláška 257/2012 Sb., Nařízení ES č. 1516/2007, Nařízení a ES č. 842/2006),
- kontrola a vyčištění všech vzduchových filtrů,
- kontrola odvodu kondenzátu,
- kontrola a vyčištění lamel kondenzátoru,
- kontrola lamel výparníků,
- kontrola mechanická – venkovní a vnitřní jednotky – rozvody a izolace,
- test max. výkon při režimu chlazení,
- test max. výkon při režimu topení,
- kontrola tlaků - topení – chlazení,
- kontrola – proměření odběru kompresorů – ventilátorů,
- nastavení ovládače – teplota – klapky – časové spínače – otáčky pro režimy chlazení a topení,
- u VRV systémů Samsung včetně napojení každého VRV systému na diagnostický systém pro VRV/VRF systémy Samsung, včetně zjištění případných závad zařízení přes diagnostiku,
- vylepení a používání revizních a servisních štítků dle platné legislativy,
- předání informace o zjištěných závadách, návrh postupu jejich odstranění,
- doporučení pro správný provoz zařízení, upozornění na případné změny legislativy,
- včetně zápisů do evidenčních knih zařízení s chladivem, včetně vyplnění čitelného servisního výkazu o provedeném servisu s uvedením zjištěných závad a provedených prací; cena zahrnuje práci, dezinfekční a čisticí prostředky i dopravu.

1.5.3. Klimatizační sestavy s množstvím chladiva v ekvivalentu 5 tun CO₂ a více

- kontrola těsnosti chladících okruhů dle platné legislativy (Zákon č. 89/2017, Nařízení č. 517/2014; Zákon č. 73/2012 Sb., Vyhláška 257/2012 Sb., Nařízení ES č. 1516/2007, Nařízení a ES č. 842/2006),
- kontrola a vyčištění vnitřních jednotek včetně filtrů,
- kontrola a vyčištění čerpadla na odvod kondenzátu,
- kontrola odvodu kondenzátu,
- dezinfekce vnitřních jednotek,
- čištění venkovních jednotek klimatizace,
- kontrola elektrických rozvodů klimatizace,
- dotažení el. spojů,
- kontrola těsnosti spojů rozvodů chladiva,
- kontrola úniku chladiva,
- kontrola ovládání a ovladačů klimatizací,
- odzkoušení klimatizačního zařízení,
- předání informace o zjištěných závadách, návrh postupu jejich odstranění,
- doporučení pro správný provoz zařízení, upozornění na případné změny legislativy,
- vylepení a používání revizních a servisních štítků dle platné legislativy,
- včetně zápisů do evidenčních knih zařízení s chladivem, včetně vyplnění čitelného servisního výkazu o provedeném servisu s uvedením zjištěných závad a provedených prací; cena zahrnuje práci, dezinfekční a čisticí prostředky i dopravu,
- v případě potřeby (tam, kde není možno použít tlakovou vodu, například ve vnitřních prostorách) bude v rámci servisní prohlídky provedeno čištění teplosměnných ploch vnější klimatizační jednotky kompresorem pomocí stlačeného vzduchu.

1.5.4. Klimatizační sestavy s množstvím chladiva v ekvivalentu méně než 5 tun CO₂

- kontrola těsnosti chladících okruhů dle platné legislativy (Zákon č. 89/2017, Nařízení č. 517/2014; Zákon č. 73/2012 Sb., Vyhláška 257/2012 Sb., Nařízení ES č. 1516/2007, Nařízení a ES č. 842/2006),
- kontrola a vyčištění vnitřních jednotek včetně filtrů,
- kontrola a vyčištění čerpadla na odvod kondenzátu,
- kontrola odvodu kondenzátu,
- dezinfekce vnitřních jednotek,
- čištění venkovních jednotek klimatizace,
- kontrola elektrických rozvodů klimatizace,
- dotažení el. spojů,
- kontrola těsnosti spojů rozvodů chladiva,
- kontrola úniku chladiva,
- kontrola ovládání a ovladačů klimatizací,
- odzkoušení klimatizačního zařízení
- předání informace o zjištěných závadách, návrh postupu jejich odstranění,
- doporučení pro správný provoz zařízení, upozornění na případné změny legislativy,
- vylepení a používání revizních a servisních štítků dle platné legislativy – objednatel výslovně požaduje používání revizních a servisních štítků i u klimatizačních zařízení s množstvím chladiva v ekvivalentu méně než 5 tun CO₂,
- včetně zápisu do provozního deníku zařízení (pokud bude veden), či včetně zápisu do evidenční knihy zařízení (pokud bude vedena, nebo pokud bude vyžadována legislativou),
- včetně vyplnění čitelného servisního výkazu z provedeného servisu, včetně desinfekčních a čistících prostředků, včetně práce, včetně dopravy,
- v případě potřeby (tam, kde není možno použít tlakovou vodu, například ve vnitřních prostorách) bude v rámci servisní prohlídky provedeno čištění teplosměnných ploch vnější klimatizační jednotky kompresorem pomocí stlačeného vzduchu.

1.6. Práce nad rámec pravidelných servisních prohlídek a specifické činnosti využívané objednatelem dle jeho aktuální potřeby

Mezi práce nad rámec pravidelných servisních prohlídek a specifické činnosti patří:

1. Opravy, údržba, kontrola účinnosti opravy (těsnosti po opravě) a další plnění, jehož podmínky nejsou předem konkrétně vymezeny – *hrazeno v hodinové sazbě pro nehavarijní opravy a doprava paušálem – nehavarijní výjezd;*
2. Dodávky materiálu potřebného k odstranění závad zařízení a tím k zajištění provozuschopnosti zařízení včetně chladiva – *hrazen materiál a práce v příslušné hodinové sazbě a doprava příslušným paušálem,*
3. Dodávka filtrační tkaniny v množství do 1m² pro výměny filtrů ve vybraných zařízeních v regionech – *hrazen materiál,*
4. Použití tlakových lahví pro odsátí, uchování či dodání chladiva – *hrazeno zápůjčné za tlakovou láhev/den za předem dohodnou a odsouhlasenou dobu nezbytně potřebnou k realizaci objednaného úkonu,*
5. Použití spotřebního materiálu potřebného pro zajištění odstranění závad, například spotřební materiál pro tvrdé pájení – *hrazen spotřební materiál a práce v příslušné hodinové sazbě a doprava příslušným paušálem,*
6. Čištění vnějších jednotek VRV systémů či vnějších klimatizačních jednotek pomocí chemie a tlakové vody (Wap) – *hrazena chemie a práce v hodinové sazbě pro nehavarijní opravy a doprava paušálem – nehavarijní výjezd.*

V rámci zakázky není nad rámec stanovaných paušálů a položkových cen hrazen čas na cestě. Dále nejsou v rámci zakázky hrazeny žádné poplatky za případné půjčení náradí či technických zařízení potřebných k poskytování služeb.

Požadovaný minimální rozsah informací uvedených na revizním/servisním štítku:

- Evidenční číslo zařízení:
- Chladivo:
- Množství chladiva v kg (základní/přidané):
- GWP chladiva:
- Ekvivalent CO₂ v t:
- Datum provedené kontroly těsnosti chl. okruhu:

- Datum příští kontroly těsnosti chl. okruhu, resp. platnost provedené kontroly:
- Údaj, kdo kontrolu těsnosti provedl:

Na štítku jsou přípustné i případné další údaje, například název servisní firmy, kontakt na servisní firmu, nebo logo servisní firmy.