



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

Tel: 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603841/0100

Ing. arch. Doležal Petr
Slovanská 16
787 01 Šumperk

Váš dopis značky/ze dne
0235/2026

Naše značka
009/02/2026

e-mail
hecl.ales@spvs.cz

Vyřizuje / telefon
Aleš Hecl/583317246

Šumperk
27.02.2026

Věc:

"ZÁBŘEH - Kulturní dům Zábřeh - venkovní úpravy" – povolení záměru

Souhlasíme se stavbou **Kulturní dům Zábřeh - venkovní úpravy** na parcelním čísle 1969/1, 1970/1 v katastrálním území Zábřeh na Moravě za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řadem v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o jeho místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s orientačním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“).

Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.). U průměru potrubí vyšším jak 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m na obě strany. Při hloubce uložení dna potrubí pod upraveným povrchem více jak 2,5 m se tato ochranná pásma navyšují o 1 metr.

V místě kolize s naším zařízením nebo objekty, které jsou součástí vodovodu a kanalizace, kde není možné dodržet ochranné pásmo je nutné **před uložení**m přizvat k odsouhlasení a následné kontrole pověřeného pracovníka naší společnosti (Ing. Zajíc Miroslav 724 081 016). O tomto úkonu bude proveden zápis do stavebního deníku.

O provedené kontrole stavby bude vystaven písemný doklad **"Souhlas s provedením stavby"**, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.

Upozorňujeme, že uvažovaná část stavby sjezdu a vstupní rampy se nachází v ochranném pásmu zařízení v naší správě. Případné škody na sjezdu a vstupní rampě, které vzniknou při poruše nebo údržbě vodovodu, odstraní na své náklady investor.

Před zahájením stavebních prací a PŘED ZÁHOZEM je nutné kontaktovat vedoucího provozu Zábřeh.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.

Šumperská provozní
vodohospodářská
společnost, a.s.
Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01
-20-

Za ŠPVS, a.s. Šumperk
Aleš Hecl
technik vyjádření

Přílohy:

1. Základní podmínky pro ÚŘ a SŘ
2. Souhlas s provedením stavby
3. Situace se zákresem IS



PŘÍLOHA č.1:

„ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU“

Základní podmínky pro povolení záměru se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 283/2021 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- ♦ pro vyjádření k povolení záměru bude předložena kompletní projektová dokumentace stavby k odsouhlasení
- ♦ stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením
- ♦ nové vodovodní a kanalizační řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů VHZ Šumperk, a.s.
- ♦ před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVŠ, a.s. a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVŠ, a.s.
- ♦ při nemožnosti vytyčení nebo nejjasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- ♦ umístění značek vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- ♦ při jakémkoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, zjištění nevytyčeného potrubí nebo při poškození potrubí, budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVŠ, a.s.
- ♦ v případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel)
- ♦ při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ♦ ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVŠ, a.s.)
- ♦ ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje
- ♦ pro stavbu vodovodů a kanalizací budou použity schválené materiály (určuje ŠPVŠ, a.s.)
- ♦ souběžně s potrubím vodovodu bude **vždy** položen měděný signalizační vodič dle standardů ŠPVŠ, a.s.
- ♦ obnažené potrubí a signalizační vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámru), a to i třetí osobou
- ♦ před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVŠ, a.s. kontrola funkčnosti signalizačního vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“, „**Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče**“ a „**Protokol o tlakové zkoušce**“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ před napojením na kanalizaci bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVŠ, a.s. kamerová zkouška a zkouška vodotěsnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“ a „**Protokol o zkoušce vodotěsnosti**“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ vlastní napojení a manipulaci s vodovodními a kanalizačními řadami pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVŠ, a.s. nebo jí pověřená osoba
- ♦ do kanalizace budou zaústěny výhradně splaškové a průmyslové odpadní vody, v případě schváleného zaústění srážkových vod budou na kanalizaci vybudována zařízení zpomalující odtok
- ♦ před záhozem bude ŠPVŠ, a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řadu, přípojky nebo zařízení, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ pro přípojky platí příloha č.2 „Základní podmínky pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky“
- ♦ před vydáním vyjádření pro povolení záměru, budou vyřešeny a určeny majetkové vztahy a způsob provozování budovaných vodovodů a kanalizací (zařízení), kromě vodovodních a kanalizačních přípojek, dle následujících variant:
 1. **zařízení zůstane po vybudování v majetku investora, který bude zajišťovat i jeho kompletní provoz**
 - bude předložen souhlas vlastníka provozně související infrastruktury s napojením (obvykle VHZ Šumperk, a.s.)
 - v místě napojení vodovodního řadu bude vybudována vodoměrná šachta s měřením odběru pitné vody (fakturační vodoměr dle platné legislativy)
 - v místě napojení kanalizační stoky bude vybudované měrné zařízení s kontinuálním měřením odpadních vod (dle platné legislativy)
 - fakturace množství odebrané nebo vypuštěné vody bude prováděna dle množství vody zjištěné měřicím zařízením
 - plátcem vodného a stočného bude vlastník zařízení nebo jeho provozovatel
 - ŠPVŠ, a.s. může na základě uzavřené smlouvy zajistit provozování infrastruktury
 2. **zařízení bude po vybudování převedeno do majetku příslušné obce nebo VHZ Šumperk, a.s.**
 - bude uzavřena dohoda vlastníků provozně související infrastruktury VHZ Šumperk, a.s., ev. s příslušnou obcí obsahující mj. termín předání infrastruktury provozně souvisejícímu vlastníkovi
 - bude uzavřena smlouva o provozování infrastruktury se ŠPVŠ, a.s.

Kontaktní osoby:

Provoz Šumperk	vedoucí provozu Šumperk	Ing. Martin Tomiček	583 317 305, 724 063 369
Provoz Zábřeh	vedoucí provozu Zábřeh	Ing. Miroslav Zajíc	583 317 440, 724 081 016
Provoz Mohelnice	vedoucí provozu Mohelnice	Ing. Milan Cizlinský	583 317 540, 602 730 930
Provoz Hanušovice	vedoucí provozu Hanušovice	Aleš Janko	583 317 640, 775 330 077

Vytyčení vodovodu:	vedoucí provozu dispečinku	Ing. Petr Habiger	583 317 250, 602 555 677
Vytyčení kanalizace:	Šumperk, Hanušovice	Milan Churavý	583 317 212, 602 760 921
	Zábřeh	Ing. Michal Matys	583 317 450, 725 178 172
	Mohelnice	Jiří Rauš	583 317 544, 602 296 193



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

SOUHLAS s provedením stavby

Dne proběhla kontrola provedení stavby

Úsek stavby

Na pozemku p.č. k.ú.

Podmínky pro provedení stavby byly vydány dne pod č.j.

Žadatel o provedení kontroly

Jméno a příjmení telefon

Kontrola byla provedena z důvodu:

- ☐ umístění stavby
- ☐ napojení na vodovod
- ☐ napojení na kanalizaci
- ☐ funkčnosti signalizačního vodiče
- ☐ kamerové kontroly
- ☐ kolaudace stavby
- ☐

Byl předložen protokol:

- ☐ tlaková zkouška – vodovody
- ☐ zkouška vodotěsnosti – kanalizace
- ☐ zkouška signalizačního vodiče
- ☐ funkčnost armatur
- ☐ analýzy vzorku vody

Zjištěné nedostatky:.....

.....

Odstranění nedostatku bude provedeno do dne

Následná kontrola bude provedena dne

Odstraněno dne

Podpis a razítko

Stavba je provedena dle námi stanovených podmínek. Souhlasíme s provedením stavby a jejím uvedením do provozu.

Kontrolu za ŠPVS Šumperk, a.s. provedl Podpis a razítko

V dne

