TYP : TYPOVÁ, PLASTOVÁ, 96modulů DIN (600x800) HLOUBKA : 150
KRYTÍ : IP 23 KRYTI PO OTEVRENI DVERI : IP 20
DĚLENÍ: --
NÁTĚR :
PŘÍVODY : SPODEM VYVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN-C-S

!! 36 modulů DIN PONECHAT VOLNÝCH PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU AVT !!

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Karel Rychlý	Ing. Karel Rychlý

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	5 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro stavební povolení		
OBSAH:	D.1.4.4 Silnoproud,bleskosvody D.1.4.5 Slaboproudy, datové rozvody	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
ROZVADĚČ "R4"		MĚŘÍTKO --	VÝKRES Č: 13

Cislo pole									
Technologicky popis	PŘÍVOD	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ
OSPO									
Cislo pohonu			1	2	3	4	5	6	7



ROZVADĚČ R4		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	1 Cislo vykr.: 13

Cislo pole									
Technologicky popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	OSVĚTLENÍ	PLÁTNO	PLÁTNO	ROLETY	ROLETY	ROLETY	ROLETY	
OSPO									
Cislo pohonu		8	9	10	11	12	13	14	



ROZVADĚČ R4		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	2 Cislo vykr.: 13

Cislo pole												
Technologicky popis	ROLETY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY
OSPO												
Cislo pohonu	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25



ROZVADĚČ R4		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	Cislo vykr.: 13

3

Cislo pole													
Technologicky popis	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZDROJ PRO EZS	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	REZERVA	REZERVA
OSPO										DATOVÝ RACK	DATOVÝ RACK		
Cislo pohonu	26	27	28		29	30	31	32	33	34	35	36	37



ROZVADĚČ R4		Navrhl: ING.RYCHLÝ	Cislo zak.:	4
				Cislo vykr.: 13